

Místo revize.....

Revizní technik.....Strana.....6.....

Číslo odstavce	Místnost (proudový obvod),vnější vlivy,druh vedení popis zařízení,popis závady,lhůty hodnocení apod.	Izolační odpor MΩ	Ochrana před dotyk. Ω
	<p><u>Technické údaje</u> Rozvodná soustava je 3NPE stř.50Hz,400V/230V/ TN-C-S</p> <p>Doporučení provozovateli El.instalace je částečně v mědi a v hliníku AL .Doporučují předělat AL instalaci do CY INSTALACE</p> <p>Revidovaná elektrická instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu. Závady odstranit v termínech stanovených provozovatelem - viz par. 102 z.č. 262/2006 Sb.</p>		