



OBEČNÉ POZNÁMKY

Ⓢ V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/ die ČSN 33 2000-7-701 ED.2

Elektroinstalace u umyvadel musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ED.2

- zásuvky ve výš 1,2m mimo hranici umývacího prostoru
- spodní hrana svítidla nad umyvadlem ve výš min. 1,8m

Umístění el.instalace v místnostech pokud není uvedeno jinak

- vypínače ve výši 800 mm nad podlahou
- zásuvky ve výši 400 mm nad podlahou

Uzemnit požární vodovod CY16

Veškeré rozvody budou uloženy v listách a žlábkách napovrchu.

Před zahájením montáže je nutné upřesnit umístění koncových prvků architektem a investorem.

Označení elektrických svítidel a jejich součástí určených nebo nedovolených pro montáž na hořlavé podklady viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-559 ed. 2.
 Do normálně hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobem určený.
 Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku

ELEKTRICKÉ NÁHRAJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
normální – základní izolaci živých částí, zpětnou a kletky
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním živých částí
– proudovým chráničem s vybovovacím proudem 30mA

Všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabeláže
pečlivě utěsněny musí být použito utěsnění těsnící hmoty

