

Tabulka zařízení VZT - příloha 1																
Číslo místnosti	Název zařízení	Počet zařízení	Váha	Přívod vzduchu	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Přívod	Odvod vzduchu	Externí tlaková ztráta	Fitrace - Odvod	Účinnost rekuperace	Ohřev	Ohřev výkon	Chlazení	Chlazení výkon	Nominální příkon	Napájení
			[kg]	[m³/h]	[Pa]			[m³/h]		[Pa]				[%]		
103	Lokální rekuperační jednotka	1	3,9	18-46	-	G3	18-46	-	G3	až 91	-	-	-	-	0,8-4	230
	Způsob ovládání:															
	Poznámky:															
107	Lokální rekuperační jednotka	2	3,9	18-46	-	G3	18-46	-	G3	až 91	-	-	-	-	0,8-4	230
	Způsob ovládání:															
	Poznámky:															