



Střídač AC/DC (fázovací místo)
Typ: Fronius SYMO 20.0-3-M
Výkon AC: 20,0 kW
Množství: 3 ks - SYMO 20.0




Rozpadové místo FVE (stýkač) Ochrany U / f




Regulace FVE distributorem
Výkonové stupně: 100%, 0% Pjmen

RH FVE (AC/DC)



Rozvaděč NN




Hl. jistič FVE
125 A/3



Hl. jistič

HDO
RR3

RE (měřicí místo)
Fakturační elektroměr




Místo napojení do DS



Fve panely (generátor)
Typ: AXITEC 275
Výkon panelů: 275 Wp
Množství: 244 ks

Vlastní spotřeba
objektu



ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ING.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Petr Jíroudek		Martin Ryba	Martin Ryba		
MÍSTO STAVBY: Stožická 1014, Vodňany			KRAJ: Jihočeský	Zakázkové č.	03-08-04
STAVEBNÍK: ZDRUOP s.r.o., Stožická 1014, 389 01 Vodňany				Stupeň PD:	DPS + DPS
FVE ZDRUOP - 67,10 kWp			Datum:		03/2018
			Formát:		1xA3
			Měřitko:		Výkres číslo: 04
Jednopolové schéma			-		