

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Poláček	
Vedoucí dílny projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Poláček	
Vypracoval	Čárka Jelínková	
Kontroloval	Ing. Josef Gebek, MBA	

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	2×A4	Číslo	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	------	-------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt BĚLOTÍN - KANALIZACE A L'OV 3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 3.D.1.2 - SO 02 GRAVITAČNÍ KANALIZACE Souprava		
Strana VÝPIS ČÁSTOVÝCH DÍLCŮ - STOKA S	Číslo přílohy 3.D.1.2.3	Revize 0

SO 02 Gravitální kanalizace																					
Označení šachty		Kóta [m n.m.]				Výška šachty [m]	Umístění šachty	Vyr. prstěnek	Počet	Šachtový kónus		Počet	Šachtová skruť	Počet	Stupadla	Šachtový poklop		Počet	Šachtové dno		Počet
		terénu	poklopu	vývodu	dna					zakrytová deska						úprava kolem poklopu			uložení dna		
STOKA S																					
1	G1	292.66	292.65	290.36	290.36	2.29	vozovka h = 0.0 m	120 mm	1	kónus v = 580 mm	1	skruť DN 1000 v = 500 mm	1	ocelová s PE povl.	poklop tŠ D400 bez odvčtrání	1	prefabrikované kompaktní dno DN 1000 v = 925 mm		1		
															skladba komunikace		podkladový beton				
																	tČsnČní pro DN 1000		2		
2	G2	292.81	292.80	290.96	290.96	1.84	vozovka h = 0.0 m	120 mm	1	kónus v = 580 mm	1	skruť DN 1000 v = 250 mm	1	ocelová s PE povl.	poklop tŠ D400 bez odvčtrání	1	prefabrikované kompaktní dno DN 1000 v = 725 mm		1		
															skladba komunikace		podkladový beton				
																	tČsnČní pro DN 1000		2		
Celkem								120 mm	2	kónus v = 580 mm	2	skruť DN 1000 v = 250 mm	1		poklop tŠ D400 bez odvčtrání	2	prefabrikované kompaktní dno DN 1000 v = 925 mm		1		
												skruť DN 1000 v = 500 mm	1				prefabrikované kompaktní dno DN 1000 v = 725 mm		1		
																	tČsnČní pro DN 1000		4		