



#### LEGENDA:

- 1.1 Laminátové filtrační zařízení  $\varnothing$  1050 - stávající,
- 1.1a Nerezový statický mixer koagulantu
- 1.2 Cirkulační čerpadlo s lapačem vlasů,  
Q=23 m<sup>3</sup>/hod, H=16 m, P=3,2 kW, 2ks
- 1.3 Automatické měřicí, vyhodnocovací a regulační zařízení  
korekce pH, volného a vázaného Cl, Redoxu
- 1.4 Dávkovací čerpadlo korekce pH, P=0,025 kW
- 1.5 Zrychlovací čerpadlo chlorace, Q=4,6m<sup>3</sup>/hod, H=25m P=1,4kW
- 1.6 Dávkovací čerpadlo koagulace, P=0,025 kW
- 1.7 Ozongenerátor, P=0,3 kW
- 1.8 Zrychlovací čerpadlo ozonizace, Q=4,6m<sup>3</sup>/hod, H=25m P=1,4kW
- 1.9 Výměníkový ohřev o výkonu 145 kW
- 1.10 Zrychlovací čerpadlo temperace, P=0,52 kW
- 1.11 Elektroventil odběru vzorku
- 1.12 Průtokoměr
- 1.13 Středotlaká UV lampa, P=1,0 kW
- 1.14 Elektroventil mytí žlábků
- 1.15 Dmychadlo praní filtru - stávající
- 1.20 Čerpadlo vodního hříbu, Q=78 m<sup>3</sup>/h, H=10 m, P=4,8 kW
- 1.21 Čerpadlo fontánek, Q=16 m<sup>3</sup>/h, H=10 m, P=0,98 kW

#### POZNÁMKA:

Nové trubní rozvody technologie k nerezovému bazénu budou vedeny v trasách stávajících rozvodů

PROFESE		BAZENOVÁ TECHNOLOGIE		 <div>BAZENSERVIS Čaplova 538 517 21 Týniště nad Otavou Tel.: 494 372 010 Fax: 494 372 009</div>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA				
VYPRACOVAL	Martin Křížtan				
STAVEBNÍK	Ofin Car Palace s.r.o., Na Rybárně 203/5, Hradec Králové			 <div>s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347</div>	
STAVBA					
Stavební úpravy haly a vany dětského bazénu plaveckého bazénu v Jilemnici					
NÁZEV VÝKRESU				ČÍS.ZAKÁZKY	1339/01/0
ROZVODY TECHNOLOGIE VE STROJOVNĚ				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	10/2019
				FORMÁT A4	2
				MĚŘITKO	1 : 50
				ZMĚNA	
				ČÁST	D 1.4
				Č. VÝKRESU	BT 2