

Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně?
Otevřete si ho v prohlížeči .

Vážený pane Dvořáku,
rádi bychom Vás informovali, že jsme na základě naší dnešní telefonické domluvy k Vaší hromadné žádosti za Městys Vratěnin (řešeno požadavkem č. 1146792) zaevidovali samostatně odběr pro vytápění tepelnými čerpadly, pro EAN 859182400221184171, na adrese Vratěnin 53, 671 07 Vratěnin.
Žádost jsme na základě Vašeho požadavku zaevidovali do systému a předali Regionální správě sítí v dané oblasti, kde Váš požadavek posoudí technik a vyhotoví návrh smlouvy o připojení.
Nejpozději do 30 dnů Vám na korespondenční adresu uvedenou v žádosti zašleme návrh smlouvy o připojení, případně vyjádření.
Děkujeme, že využíváte našich služeb, a přejeme Vám příjemný den.

1159947
Martina Vojtěchová
EG.D, a.s.
T +420-800 22 55 77
info@egd.cz
www.egd.cz

From: DELTA projekt s.r.o. <delta.projekt@seznam.cz>
Sent: Thursday, March 23, 2023 12:11 PM
To: Řepa, Jiří <jiri.repa@egd.cz>
Cc: starosta@vratenin.cz
Subject: BD Vratěnin - úprava žádosti o rezervovaný příkon

Pane Řepo, dobrý den.

Na základě naší včerejší dohody prosím o úpravu žádosti na připojení bytového domu (bývalé školy) č.p. 53 ve Vratěnině takto:

ponecháváme 7 x 3x16 A pro byty a zvyšujeme hl. jistič společné spotřeby na 3x50A. Tedy celkem 112A + 50A = 162A.

Důvodem změny je nový požadavek obce na vytápění objektu tepelným čerpadlem. Navrhujeme pro celý objekt 2 propojená tepelná čerpadla (venkovní jednotky) IVT AIR X 170 s max. příkonem 2 x 7,2 kW a 2 vnitřní jednotky IVT AirBox E 170 s příkonem max 2x 9 kW. Celá sestava má tedy max. el. příkon 32,4 kW. Startovací el. proud je menší než 5,0A. Současnost obou čerpadel lze odhadnout na 0,75.

V příloze přikládám technický list navrhovaného tepelného čerpadla IVT.

Děkuji za spolupráci a za ochotu.

S pozdravem

M. Dvořák, tel. 739 415 130

--

DELTA projekt s.r.o., IČ: 251 60 150

Havlíčkovo náměstí 104/I
380 01 Dačice

tel.: 724 046 424 - Ing. arch. Miroslav Dvořák

tel.: 721 277 337 - Ing. arch. Eva Komendová

www.deltaprojekt.cz