

„Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Krásného

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr, SO01 Polyuretan, chybí u položky č. 19 měrná jednotka. Dále pro zřízení příjezdové komunikace ze silničních panelů není ve VV ani v PD uvedena konkrétní specifikace těchto panelů-rozměry. Prosím o upřesnění a doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Měrná jednotka u pol. č. 19 je „metr“, doplněno do výkazu výměr, viz příloha č. 1.
Rozměr silničních panelů: 3000/1000/15 mm.

Dotaz č. 2

V technické zprávě SO 02 víceúčelového hřiště je uvedeno, že po stranách hřiště bude provedeno oplocení výšky 2 m. V souhrnné technické zprávě celé stavby jsme se však dočetli, že zmíněné oplocení se po stranách víceúčelového hřiště již nachází. Ve výkazu výměr jsou zahrnuty pouze položky na realizaci záchytné sítě a sloupků za brankami hřiště. Prosím o upřesnění, zdali je tedy oplocení hřiště součástí požadovaných stavebních prací.

Odpověď zadavatele:

Oplocení po stranách víceúčelového hřiště není součástí předmětu díla této veřejné zakázky.

Zadavatel upřesňuje položku č. 48 výkazu výměr u objektu SO 01: položka je vč. dodávky obrubníku, viz příloha č. 1.

V Brně 24.2.2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha č. 1: výkaz výměr