



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Rekonstrukce ul. Italská“

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2022-020384

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:	Město Milovice
Sídlo:	nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá
IČ:	00239453

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma:	Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Sídlo:	Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ:	24827452

Vysvětlení zadávací dokumentace #2

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 10.6.2022 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

V technické zprávě SO 101 je na str. 7 uvedeno, že DIO je samostatně řešeno v SO 185. V soupisu prací a ve výkresové dokumentaci tento objekt chybí. Žádáme zadavatele o doplnění SO 185 do zadávací dokumentace z důvodu možnosti řádného ocenění tohoto objektu.

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel odkazuje na odpověď k dotazu č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.6.2022.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr SO 101 jsou v pol. 128 uvedeny kamerové zkoušky stávající kanalizace. Žádáme zadavatele o určení průměru a délky porubí stávající kanalizace.

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Tato položka vychází z podmínek stanoviska společnosti VaK Nymburk, a.s. Jedná se o následující kanalizační potrubí:

- DN 500 v celkové délce max. cca 154 m;
- DN 400 v celkové délce max. cca 279 m;
- DN 300 v celkové délce max. cca 57 m.

Dotaz č. 3

V soupisu prací SO 101 je ve VRN uvedena DSPS v pol. 031001000 a 091003000. Žádáme zadavatele o podrobný popis těchto položek.

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel provedl úpravu soupisu prací.

Upravená příloha č. 5 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (Zadavatel upozorňuje, že příloha je vložena přímo v tomto dokumentu v panelu „přílohy“, kdy pro její zobrazení je nutné toto vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.)

Zadavatel dále uvádí, že položka č. 126 SO 101 byla v důsledku písařské chyby nesprávně označena. Zadavatel, jak je výše uvedeno, provedl úpravu soupisu prací a z tohoto důvodu je požadovaný rozsah položky č. 121 a položky 126 zřejmý.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek lhůtu pro podání nabídek, a to do **4.7.2022 do 11:00 hod.**

V Praze dne 14.6.2022

.....
za Město Milovice
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.