



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník

Adresa: Bezručova 3341, 276 01 Mělník

Tel.: 950 895 111

Fax: 950 895 108

E-mail: spisovna.me@sck.izscr.cz

Ev. č. ME - 648 - 2/2020/PD

Mělník 14. 12. 2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/PD

RotaGroup s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Adéla Škaldová, tel.: 950 895 139, e-mail: adela.skaldova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Neratovice, Na Výsluní, k. ú. 703567 Neratovice, č. parc. 92/15, 92/16
Název stavby : Parkovací dům Neratovice
Stavebník : Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Předložená dokumentace : Dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracovatel RotaGroup, a.s., Ing. Josef Brejcha, datum – 11/2020

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 3. 12. 2020** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

pro objekty SO.01 – Parkovací dům, SO.03 – Komunikace a zpevněné plochy, SO.05 – Vnější kanalizace, SO.06 – Vnější vodovod

U objektů SO.02 – Hrubé terénní úpravy a SO.07 – Přeložka horkovodu se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a HZS Středočeského kraje není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení + situace, výkres č. C.6 (zpracovatel Ing. Ondřej Šimonek, kontroloval Ing. Martin Švehla, zodpovědný projektant Ing. František Buršík, číslo ČKAIT - 0010718, datum – 11/2020).
- Situace stavby, výkres č. D.02 (zpracovatel Adam Řehoř, kontroloval Ing. Martin Švehla, zodpovědný projektant Ing. Josef Brejcha, datum – 11/2020).

Posouzením předložené projektové dokumentace týkající se objektů SO.01 – Parkovací dům, SO.03 – Komunikace a zpevněné plochy, SO.05 – Vnější kanalizace, SO.06 – Vnější vodovod dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění


vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Objekty SO.02 – Hrubé terénní úpravy a SO.07 – Přeložka horkovodu lze zařadit mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 103 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být projednána s příslušným orgánem vykonávajícím státní požární dozor.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 21
--


plk. Mgr. David Bárta
ředitel územního odboru Mělník
rada