

DOPORUČENĚ
Rota Group, a.s.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle

Platnost sdělení je 1 rok

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	telefon:	V Kladně dne:
	20710029435	Romana Hartmanová	312 812 235	10.2.2021

Neratovice, parc. č. 92/15; 92/16 – vodovodní / kanalizační přípojka pro parkovací dům
vyjádření k územnímu souhlasu / rozhodnutí / stavebnímu povolení

Žadatel: Rota Group, a.s., Na Nivách 956/2, Praha 4

Dotčené pozemky: parc. č. 92/15; 92/16, k.ú. Neratovice

Základní údaje stavby:

Jedná se napojení objektu parkovacího domu na veřejný vodovod a gravitační kanalizaci. **Pitná voda bude v objektu parkovacího domu využívána vodovodní přípojkou pouze pro účely úklidu a údržby.**

Uvažovaná spotřeba vody: **Q = 0,1 m³ / den**

Vodovodní přípojka je navržena **PE 32, dl. 2,5 m ve spádu 0,3%** od napojení na vodovodní řad po vodoměrnou sestavu zakončenou v technické místnosti objektu za obvodovou zdí.

Kanalizační přípojka parkovacího domu: je navržena **PP 160 mm, dl. 9,7 m ve spádu 10%**. Bude napojena na stávající kanalizační stoku pomocí navrtávky. Přípojka bude ukončena v revizní šachtě před objektem parkovacího domu na pozemku investora.

Kanalizační přípojka pro dešťové vody: vnější rozvody dešťové kanalizace řeší odvod dešťových vod ze střechy parkovacího domu a odvod vody z přilehlých zpevněných ploch.

Před venkovním parkovištěm pro osobní vozy je navržena podzemní retenční nádrž „RN1“ pro dešťové vody s regulovaným odtokem 1,0 l/s. Z retenční nádrže budou dešťové vody vedeny přes odlučovač lehkých kapalin od ropných látek gravitačně do stávající revizní šachty umístěné na stoce jednotné kanalizace DN300, která je v provozování SV, a.s. Tato šachta bude vyměněna za novou při zachování všech stávajících nátoků. Dešťová přípojka je navržena **PP DN 300, dl. 25 m**

Technické údaje:

- **Stávající vodohospodářské zařízení v provozování naší společnosti Středočeské vodárny, a.s., - vodovodní řad a kanalizace se nachází v místě stavby. Situaci s orientační polohou vodovodu/kanalizace bez jednotlivých přípojek přikládáme v příloze.**

Polohu sítí v digitální podobě, je možné si objednat přes portál společnosti <https://zadosti.svas.cz/Requests/reqMain.iface>. Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E: info@svas.cz | www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze | oddíl B | vložka 6699.
IČ: 26196620 | **DIČ:** CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.

by  **VEOLIA**

- Upozorňujeme na službu naší společnosti. Na stránkách naší společnosti www.svas.cz v záložce „Zákazníci“ je odkaz na službu – Existence sítí. Po zadání lokality Vám bude zaslán orientační zakres sítí ve správě naší společnosti.
- Oddílné dešťové kanalizace naše společnost SVAS neprovozuje.

Vodovodní řady a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s.


- **Provoz Vodovod – středisko Neratovice**, adresa střediska: **Kralupy nad Vltavou.**,
ul. Ke Koupališti, technik stř. Pavel Cvrk, tel.: 312 812 303, 606 836 752, e-mail: pavel.cvrk@svas.cz
- **Provoz kanalizace středisko Mělník a Mšeno**, ul. Chloumecká 2917, technik provozu
Radomil Fuxa, tel. 602 174 593, e-mail: radomil.fuxa@svas.cz

Vytýčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu zařízení na místě, včetně místa napojení. Termín je třeba dohodnout minimálně 14 dní předem.

K žádosti sdělujeme následující informace a požadavky:

- Na základě šetření na místě stavby ohledně stávajícího stavu a odvedení dešťových vod s navrženým projektem vlastníka i provozovatel souhlasí.
- Po vydání povolení stavby kontaktujte příslušné provozy za účelem vyplnění objednávky prací, přihlášky k odběru vody/odkanalizování, uzavření smlouvy a zaplacení zálohy.
- Provozu je nutno doložit: kopii dokumentace přípojky, toto vyjádření a kopii dokladu o vydání územního souhlasu
- Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „**Všeobecné podmínky**“ **platné pro vodovodní a kanalizační přípojky**, „**Všeobecné podmínky**“ **platné pro kolize**, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření a dodržet „**Technický standard vodohospodářských staveb**“ závazný v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. *Vodárny Kladno-Mělník, a.s.* (dále jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. *Středočeské vodárny, a.s.* Dokument je k dispozici na stránkách naší společnosti – www.svas.cz.
- Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že napojení a zásah na stávající řad / stoku a osazení vodoměrné sestavy mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
- Kvalita vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem města.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.
- Geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní / kanalizační přípojky, vyhotovené dle standardů SVAS, požadujeme předat výše uvedenému provozu do 1 měsíce od realizace stavby.

V případě další korespondence uvádějte naši značku a datum tohoto vyjádření.


Ing. Jan Kretek
ředitel pro strategický rozvoj

Příloha:
Situace s razítkem SVAS
Situace GIS s razítkem SVAS
Všeobecné Podmínky

Středočeské vodárny, a.s.
útvár technického vyjádřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(4)

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E: info@svas.cz | www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze | oddíl B | vložka 6699.
IČ: 26196620 | DIČ: CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.

by  **VEOLIA**

