

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce plynové kotelny
Druh zadávacího řízení:	Otevřené
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-025893
TED:	2018/S 145-331353

V Pardubicích dne 17. 8. 2018

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz:

Dobrý den,

zvažujeme účast ve výběrovém řízení na zakázku Rekonstrukce plynové kotelny Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Po nastudování projektové dokumentace zasíláme níže naše dotazy:

- 1) Tlumiče hluku v kouřovodech zadavatel nepožaduje? To samé platí pro tlumiče hluku na hořák? V projektové dokumentaci jsme je nenalezli. Předpokládáme, že v nemocničním prostředí by mohl vznikající hluk představovat problém.
- 2) Přenos dat pro vizualizaci – jaké komunikační rozhraní zadavatel preferuje (Profibus, Modbus, Ethernet,...)?
- 3) Z jakého důvodu investor vyžaduje 2 přímé vodoznaky na každém z kotlů? Domníváme se, že je to zbytečné a uměle tím dochází k omezení množství vyhovujících technologií.
- 4) Kdo zabezpečuje správu/servis stávající kotelny a systému Měření a regulace?
- 5) V ZD je uvedeno, že MaR musí být kompatibilní se stávající MaR nedávno rekonstruovaného výměníku v systému Domat. Kdo byl zhotovitelem MaR v rámci této akce?
- 6) Jak bude naloženo s kovovým odpadem vzniklým při demontážích stávajících technologií (zejména s kotli samotnými)? Případně případný zisk z prodeje kovového šrotu investorovi nebo zhotoviteli?

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:**K dotazu 1):**

Tlumiče hluku v kouřovodech a tlumiče hluku na hořákách zadavatel nepožaduje. Zadavatel konstatuje, že měření hluku na stávajícím zařízení vyhovovala všem požadavkům. Případnou instalaci tlumičů hluku musí dodavatel uvážit na základě jím dodané technologie při splnění požadavku zadavatele v Čl. 1 bodu 1.7 smlouvy o dílo, který se rovněž týká povolených limitů hluku.

K dotazu 2):

Zadavatel požaduje Ethernet.

K dotazu 3):

V PD jsou uvedeny kotle, které mají 2 přímé vodoznaky a na základě svých zkušeností se stávajícím provozem kotelny zadavatel trvá na tomto svém požadavku.

K dotazu 4):

Správu/servis stávající kotelny a systému Měření a regulace zabezpečuje provozovatel (zadavatel).

K dotazu 5):

Zhotovitelem MaR byla společnost EKO-EKVITERM spol. s r.o., Předměřice nad Labem.

K dotazu 6):

Likvidace všech odpadů vzniklých na stavbě je plně v režii zhotovitele.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz