



Na zadavatele byl učiněn jedním z uchazečů dne 26.4.2018 následující dotaz:

Je nutno v návaznosti na technologii provozovatele uvedené v PS02.02.2.8 realizovat vzduchotechniku v hygienickém provedení?

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

V PS02.02.2.8. je VZT v provedení s recirkulací, chlazením a topením s udržováním přetlaku v prostorách provozu TIPA. VZT není nutné řešit v hygienickém provedení. Musí však být v provedení s filtrací vzduchu řízením teploty (chlazení a ledové vody, topení 90/70 registr)a objemu.

Na zadavatele byl učiněn jedním z uchazečů dne 26.4.2018 následující dotaz:

Dovolujeme se dotázat, zda je nutné pro výrobu chladu maximálně využít teplo. Tedy zda je preferována výroba chladu v absorpčních chladících jednotkách?

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

Zadavatel požaduje použití absorpčních chladících jednotek, tedy využít tepelnou energii k výrobě chladu jak je uvedeno ve schématech a technickém zadání Zadavatele. Umožňuje však různé řazení, resp. zapojení do stávajících okruhů chlazení PS TIPA dle návrhu Uchazeče.

Na zadavatele byl učiněn jedním z uchazečů dne 26.4.2018 následující dotaz:

Pro odvod kondenzačního tepla na okruhu TIPA je dle předaného schématu uvažováno s adiabatickými chladiči. Je investorem myšlen systém s recirkulací sprchovací vody?

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

Vámi navržený systém není v rozporu a zadavatel ho připouští.

Environmental Energy s.r.o.

zast. Mgr. Evou Habánovou

V Brně dne 27.4.2018