



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST S R.O.
ul. Polní 4057/27, 695 01 HODONÍN

■ občanská a průmyslová výstavba ■ modernizace a opravy objektů
■ půdní vestavby a nástavby ■ sanace historických objektů ■ kovové
a zámečnické konstrukce ■ speciální stavební práce ■

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635
IMS EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Vyřizuje: Ing. Alžběta Vraňanová
e-mail: renova.vrananova@seznam.cz
mobil: 732 281 602

*Mgr. Pavel Jurečka, advokát
Sadová 1688/1
695 01 Hodonín*

V Hodoníně dne 04.09.2014

Věc: Žádost o dodatečné informace k VŘ "Sportovní areál Rohatec"

Dobrý den,

mám na Vás 2 dotazy týkající se výše uvedeného výběrového řízení:

- Dle obhlídky stavby se v severovýchodní části řešeného areálu nachází stávající asfaltové hřiště n jehož místě se má vybudovat hřiště s povrchem z umělé trávy.
Ve výkazu výměr jsme ale žádné položky na bourání a ni nakládání se sutí nenašli. Prosím o vyjasnění případně doplnění výkazů výměr.
- Dále pak v technické zprávě je uvedeno, že výplň oplocení bude polypropylenovými sítěmi Pp 3mm v barvě zelené. Ve výkazu výměr je ale uvedeno „Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mm“

Prosím o upřesnění.

Děkuji



*Mgr. Pavel Jurečka
advokát*

Sadová 1688/1, Hodonín, 695 01
IČ: 71468307

PŘEVZAL

4.9. 2014

TEL: 518 332 253
TEL./FAX: 518 332 190
email: renovast@seznam.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB HODONÍN
ČÍSLO ÚČTU: 94 109-671/0100
www.renovahodonin.cz

IČO: 46 99 27 07
DIČ: CZ 46992707

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
v rámci veřejné zakázky zadávané
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

„Sportovní areál Rohatec“

1/ Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Obec Rohatec

se sídlem Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Mgr. Miroslavem Králíkem, starostou obce
ve věcech technických: Eva Luskačová, referent investic
IČ: 00488526
tel: +420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

2/ Zástupce veřejného zadavatele:

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,
tel.: +420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz

Vážení,

zadavatel obdržel dne 4.9.2014 žádost o poskytnutí dodatečných informací, jejíž kopie tvoří přílohu tohoto přípisu. Na základě této žádosti a na základě vlastního prověření zadávací dokumentace zjistil nejasnosti této dokumentace, a proto tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 zákona:

- 1) Ke stavebnímu objektu SO01 Sportovní plochy je Soupis prací doplněn o bourací a demontážní práce - nutno připočítat k ceně objektu SO01.
- 2) Oplocení bude provedeno kolem sportovního areálu – výplň 4hr. poplastovaný drát s oky 50x2,2 v. 1750mm – uvedeno v rozpočtu - objekt SO.02 – Zpevněné plochy.
- 3) Kolem multifunkčního hřiště (rozměry 55x37m) bude provedena ochranná síť PP š.3mm oka 40/40 na výšku 4m – uvedeno v rozpočtu – objekt SO.01 – Sportovní plochy.
- 4) Položky Soupisu prací objekt SO.02 – Zpevněné plochy - položka č. 33 - *Práce nepředvídané a neocenitelné povinně 5% z nab.ceny*, a objekt SO.01 – Sportovní plochy - položka č. 23 - *Práce nepředvídané a neocenitelné povinně 5% z nab.ceny* **prosím neoceňujte a ponechejte tyto položky bez uvedení nabídkové ceny.**

Opravený soupis prací je uveřejněn na profilu veřejného zadavatele spolu s těmito dodatečnými informacemi.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



5) V textové části zadávací dokumentace byl uveden následující požadavek:

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originál bankovní záruky vydané českou bankou dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci, nebo originál neodvolatelného a závazného příslibu poskytnutí takové bankovní záruky v případě rozhodnutí o zadání veřejné zakázky uchazeči, vydaný českou bankou.

Tento požadavek však zadavatele upravuje následujícím způsobem:

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originál bankovní záruky vydané bankou dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci, nebo originál neodvolatelného a závazného příslibu poskytnutí takové bankovní záruky v případě rozhodnutí o zadání veřejné zakázky uchazeči, vydaný bankou.

Veřejný zadavatel rovněž touto cestou upřesňuje některé své požadavky na nabízené plnění uvedené v zadávací dokumentaci, a to v rozsahu dodatku, vyhotoveného autorem projektové dokumentace společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín. Tento dodatek je rovněž uveřejněn na profilu veřejného zadavatele spolu s těmito dodatečnými informacemi.

S ohledem na změny v zadávací dokumentaci provedené veřejným zadavatelem rozhodl veřejný zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.10.2014 ve 12.00 hod. Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rohatci, Květná 1, 696 01 Rohatec od 13:00 hod.

V Rohatci dne 9.9.2014


OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ③
odl. HODONÍN

Obec Rohatec
Mgr. Miroslav Králík, starosta



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti





Sportovní areál – ROHATEC

Novostavba

D O D A T E K

UPŘESNĚNÍ SPORTOVNÍCH POVRCHŮ A VYBAVENÍ

SPORTOVNÍ PLOCHY

Obec Rohatec, Květná 1 - ROHATEC

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum: září 2014

Sportovní povrch – umělý koberec

Umělý koberec s křemičitým pískem- vyrobený vpichováním jehlou s impregnovanou podložkou

Technické vlastnosti :

- Materiál : 100% UV stabilní PP
- Výška vlasu : 16-20mm
- Gramáž : 1560 g /m²
- Propustnost : 5200mm/1hod
- Výplň : křemičitý písek 15 kg/m²

Sportovní povrch – polyuretanový povrch

Elastický polyuretanový povrch

Technické vlastnosti :

- Granulát EPDM + Pu pojivo
- Hustota : 1,59 (+0,04) kg/dm³
- Objemová hmotnost (ve volném /stlačeném stavu) : 640 /715 gr/l
- Barevná stálost (stupeň šedi) : 4-5
- Obsah polymerů : 21% (+-1%)
- Pevnost v tahu : 6
- Tvrdost : A 62 (+-5)
- EN 148 77, DIN 18035/6 + IAAF
- Útlum síly : 38%
- Propustnost včetně podkladu : 130 l / 1 hod

Pryžové obrubníky

Jednovrstvé desky z gumového granulátu spojeného polyuretanem.

Rozměry : 1000x250x60mm / 850kg/m³

Vybavení sportoviště – venkovní provedení

Ochranná síť – multifunkční hřiště

Rozměry : 2x (55+37m) na výšku 4m

Materiál : PP vysokopevnostní

Jakost pro vlákna : EN 10204 Pt 2.2

Odolnost proti povětrnosti, UV stabilizované

Branka (malá kopaná, házená)

Rozměry : 2x3x1,3m

Materiál : Rám - Al profily 80/80mm – polepen samolepící folií

držáky sítě – 50/30mm

Vyrobeno dle ČSN EM + A1

Branka musí být kotvena – zajištěna proti převrácení.

Volejbal - set

Rozměry : 2x sloup dl. 3m DN 102mm; 2x pouzdro dl. 0,38m DN 114

Materiál : Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná s napínacím zařízením s výškovým nastavením; zemní pouzdra s krycím víčkem

Tenis - set


Rozměry : 2x sloup dl. 1,5m DN 102mm; 2x pouzdro dl. 0,38m DN 114

Materiál : Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná s napínacím zařízením s výškovým nastavením; zemní pouzdra s krycím víčkem

Basket - set

Otočné koše do vyložení cca 5,5m

Materiál : Ocelová příhradová konstrukce žárově pozinkovaná



Závěr

Veškeré výrobky a montáže budou splňovat platné normy a budou doloženy certifikáty použitých výrobků a dodávek.

Zároveň budou prováděny servisní kontroly stavu a funkčnosti materiálů či výrobků.