



## Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

IČO : 25970399

DIČ : CZ25970399

Zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167

Váš dopis

Naše č.j.  
VO/Dv/2023

Vyřizuje  
Dvořák

v Moravské Třebové  
11.1.2023

**Vyjádření č. 1/2023 k akci, projektu :**

**Oprava místní komunikace, ulice Nerudova v Moravské**

V zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení (VO) v naší správě, viz přiložený scan.

- Pro provádění prací v blízkosti našich sítí je nutno respektovat právní předpisy pro ochranná pásma v rozsahu zákona č.458/2000 Sb., příslušných ČSN, PNE, zejména ochranu zařízení uvedenou v ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 33 2000-5-54.
- V případě, že bude při této akci nutno uskutečnit přeložku veřejného osvětlení, je nutno tuto záležitost dořešit po technické i finanční stránce s investorem akce před vlastním zahájením výkopových prací
- **vytýčení kabelu VO**, které je potřeba provést před zahájením jakýchkoliv zemních prací, je nutno koordinovat na spolupráci s VHOS nebo VČE, neboť Technické služby nevlastní přístrojové vybavení
  - je třeba prokazatelně seznámit pracovníky s vyznačenou trasou včetně možné odchylky +/- 30 cm od trasy
  - ve vzdálenosti 1,5 m od trasy vedení VO nepoužívat žádné mechanizační prostředky, nevhodné nářadí a práce provádět s nejvyšší opatrností
  - při zjištění zásadních rozporů v trase kabelu VO zastavit práce a volat vedení TS (tel.461316509)
  - při odkrytí kabelu VO je potřeba kabel zabezpečit proti jeho možnému poškození a upozornit vedení TS na jeho odkrytí (tel.461316509)
  - každé poškození kabelu a ostatních součástí VO je nutno neprodleně oznámit vedení TS (tel.461316509), které si prostřednictvím vlastních elektrikářů zajistí odbornou opravu poškozeného kabelu a ostatních součástí VO
  - před záhozem obnaženého kabelu VO je povinnost přizvat vedení TS ke kontrole neporušenosti jeho stavu (tel.461316509)
  - zához kabelu VO bude proveden kopaným pískem minimálně 10 cm nad kabel, poté položena buď chránička nebo výstražná folie a dále prováděn a hutněn zásyp materiálem bez velkých, ostrých hran

V průběhu opravy místní komunikace ulice Nerudova je nutno zajistit možnost vývozu odpadů jiných subjektů, tj. nebránit v přístupu k popelnicím a kontejnerům, případně uajistit přistavení nádob s odpadem do míst, kde je vývoz odpadu proveditelný.

**Souhlasíme s vydáním územního souhlasu.**

**Platnost tohoto vyjádření 1 rok od jeho vydání.**

S pozdravem

Technické služby  
Moravská Třebová s.r.o.  
Zahradnická 21/571 01 Moravská Třebová  
IČO: 259 70 399, DIČ: CZ25970399

Josef Dvořák  
Vedoucí provozu

