

Klapý

k.ú. Klapý

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, ed.6 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C

Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně. Před zahájením prací nutno vytyčit!

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

LEGENDA:

- CYKY - J 4x16 Projektované zemní kabelové vedení NN
- Umělá chránička 50/41
- Hranice pozemkových parcel
- Budoucí vodovodní vrt
- Odtok
- Rozhraní ploch, budovy
- Projektovaný elektroměrový pilíř
- Projektovaná skříňka PL
- Budoucí pojistkový pilíř ČEZ
- ✗ Projektované uzemnění FeZn 30x4

Zodpovědný projektant	Projektant	VAMA s.r.o. Vilšnice č.p.94 407 04 Děčín 12	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 - Klapý u Litoměřic		Stupeň PD	DPS
Přípojka ČOV - Klapý		Datum	4/2019
		Zakázka	.
Projektovaný stav		Měřítko	Výkres č.
		1:500	1

