

Vysvětlení č. 24 zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

„H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“

Zadavatel:

název: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
sídlo: Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33
IDS: 9wwbeey

(dále jen „Zadavatel“).

Zástupce zadavatele (tzv. administrátor zakázky):

název: Čtyři oči s.r.o.
IČ: 07080646
sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jakubík, jednatel
tel.: +420 606 705 775
e-mail: tomas.jakubik@hajduk.cz

(dále jen „Administrátor“).

Zadavatel tímto souladu s ustanovením § 98 ZZVZ všem dodavatelům vysvětluje níže uvedená ustanovení zadávací dokumentace (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“ (dále jen „**Zakázka**“). Zadávací řízení k této Zakázce bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři F02, který byl dne 27.10.2023 odeslán k oznámení do TED pod č. 2023/S 210-662798 a dne 30.10.2023 byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2023-049029 a evidenčním číslem zakázky Z2023-049029.

Toto „Vysvětlení č. 24 Zadávací dokumentace“ bude zveřejněno na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-4642-b721-eda770e580e6> (dále jen „**Profil zadavatele**“).

Toto „Vysvětlení č. 24 Zadávací dokumentace“ Zadavatel poskytuje na základě žádosti dodavatele, která byla Zadavateli doručena dne 23.02.2024 v elektronické podobě prostřednictvím Profilu zadavatele. Toto vysvětlení Zadávací dokumentace se však týká jen níže citovaných dotazů dodavatele a vysvětlení ke zbývajícím dotazům ze žádosti dodavatele ze dne 23.02.2024 poskytne Zadavatel samostatně.

Dotazy dodavatele:

„Dobrý den,

žádáme tímto o vysvětlení ZD - viz níže.

Děkujeme.

Obj IO .01 – Vodovod hlavní řad

1) Ve výkazu výměr chybí dodávka spojek Waga s přírubou DN 80 – 4 ks

2) Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž šoupat DN 100 – 4 ks a zemních souprav tel. 1,30-1,8 m - 4 ks

Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Obj. IO . 02 – Splašková kanalizace

1) Ve výkazu výměr chybí dodávka litinových poklopů 40T na betonové šachty – 6 ks. Bude doplněno do výkazu výměr nebo máme započítat dodávku poklopů do montážní položky č. 56 ?

Odpovědi Zadavatele:

K dotazům k objektu IO.01 – Vodovod hlavní řad

Ad: „Ve výkazu výměr chybí dodávka spojek Waga s přírubou DN 80 – 4 ks“):

Jedná se o položku rozpočtu č. 73 Montáž vodovodních spojek E kus WAGA 7992 PN16, varianta vč. dodávky spojek. Jedná se o jednu položku dodávky vč. montáže.

Ad: „Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž šoupat DN 100 – 4 ks a zemních souprav tel. 1,30-1,8 m - 4 ks Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Jedná se o položky rozpočtu č. 66 – 70:

66	891261111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 100
67	42228356	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 100/110 hrdla-voda
68	891241111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 80
69	42228354	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda
70	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m

K dotazu k objektu IO.02 – Splašková kanalizace:

Ad: „Ve výkazu výměr chybí dodávka litinových poklopů 40T na betonové šachty – 6 ks. Bude doplněno do výkazu výměr nebo máme započítat dodávku poklopů do montážní položky č. 56?“:

Jedná se o položky č. 56 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, varianta včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 bez odvětrání, zatížení 40 t. Jedná se o jednu položku dodávky vč. montáže.

V Třinci dne 06.03.2024

Jménem Zadavatele Administrátor:

Mgr. Tomáš Jakubík
za Čtyři oči s.r.o.

