

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve městě Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice

IČ 00240478

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Požadujete autorizaci " *statika a dynamika staveb*", jelikož se nejedná o žádné mosty, věže apod. Je opravdu nutné vyžadovat autorizaci „statika a dynamika staveb“ ke stavbě hasičské zbrojnice?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tento požadavek posoudil jako oprávněný a od této kvalifikace s ohledem na možné rozšíření účastníků veřejné zakázky **upouští**.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Do nabídky požadujete zpracování finančního a časového harmonogramu v dnech a k podpisu smlouvy stačí týdně. Je tedy opravdu potřeba sestavovat denní harmonogram na devět měsíců? Nebude stačit týdně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje zpracování finančního a časového harmonogramu po **týdnech**. Od požadavku zpracovat harmonogram po dnech zadavatel **upouští**.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Celková produkce značky agregátů Kipor se dostala do fáze, že v Evropě Kipor nemá žádné stroje a v Asii jsou jen některé typy a to pod jinými značkami - pravděpodobně špatné vedení továrny.

Agregáty Kipor nejsou k dispozici po celé Evropě, takže bychom mohli nabídnout pouze stroj od jiného výrobce, ale nebudeme schopni se dostat na zcela totožné parametry, jako měl KDE20SS2.

Při návrhu se asi počítalo s určitým specifikem stroje KDE20SS3 (servis z jedné strany a nízká hluchost)

Nemáte prosím podklady pro konečné umístění a podobně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Zadavatel umožňuje náhradu záložního zdroje uvedeného v projektové dokumentaci za jakýkoli jiný při dodržení níže uvedených technických parametrů:

- Počet fází: tři
- Jmenovité generované napětí: 400/230V
- Jmenovitý minimální výstupní výkon: 17 kVA
- Jmenovitý minimální generovaný proud: 24 A
- Jmenovitá výstupní frekvence: 50 Hz
- Rozměry musí odpovídat prostoru umístění agregátu dle projektové dokumentace s přihlédnutím na dostatečný prostor pro údržbu a opravy agregátu.
- Startování elektrické s panelem pro dálkové ovládání s možností připojení automatiky startu (ATS)
- Maximální hluchost: 70 dB ve vzdálenosti 7 m
- Prostorové parametry: Poloha, velikost (dimenze) a směřování výdechů spalin vně nikoli směrem k domu.

- Možnost manipulace agregátu při prvním osazení
- Zádržný systém pro zachycení případných úkapů nafty jak ze stroje při provozu, tak i z nádrže

Samotné umístění stroje je dáno projektovou dokumentací.

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek dle § 99 zákona., prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby lhůta pro podání nabídek činila nejméně celou svou původní délku.

Aktuální termín pro podání nabídek je nastaven do 20.2.2020 10:00 hod.

V Brně dne 4.2.2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele