

05					
04					
03					
02					
01	12. 2024	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Hillmer	Hillmer	Hillmer
Č. rev.	Datum	Popis	Navrhl	Přezk.	Schválil
Investor Aluka system s.r.o. Marie Kršňákové 115 403 17 Chabařovice  Projektant Hillmer Radim Fučíkova 62, Unčín 417 42 KRUPKA 1 Czech Republic  ČKAIT 0401990			Vypracoval <b>Hillmer Radim</b>		
			Kontroloval <b>Hillmer Radim</b>		
			Schválil <b>Hillmer Radim</b>		
			Č. zakázky <b>661/24</b>		
Č. akce	Projekt:				
-	FVE Aluka system s.r.o. 42,24kWp				
Část Elektrotechnická instalace			Datum <b>12.2024</b>		
			Poznámka		
Název Technická zpráva + výkresová část			Stupeň projektu <b>DVZ</b>		
Měřítko	Formát	Kopie	Číslo dokumentu		
-	A4		D.1.4.1		
					Revize
					01

**OBSAH SVAZKU:**

- D.1.4.1      Technická zpráva
  - D.1.4.2      Situace objektu
  - D.1.4.3      Jednopolové schéma
  - D.1.4.4      Zapojení elektroměru
-

OBSAH:

<b>1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY .....</b>	<b>4</b>
<b>3. PROJEKTOVÉ PODKLADY .....</b>	<b>4</b>
<b>4. POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY .....</b>	<b>4</b>
<b>5. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ .....</b>	<b>6</b>
<b>6. KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY .....</b>	<b>7</b>
<b>7. ZKOUŠKY.....</b>	<b>7</b>
<b>8. STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ.....</b>	<b>8</b>
<b>9. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>8</b>
9.1 NAPÁJECÍ SOUSTAVA .....	8
9.2 INSTALOVANÝ VÝKON .....	8
9.3 ZPŮSOB PROVOZU .....	8
9.4 ZPŮSOB PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ ROZVOD .....	8
9.5 OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ.....	8
9.6 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM.....	9
<b>10. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST .....</b>	<b>9</b>
<b>11. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE.....</b>	<b>9</b>
<b>12. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM.....</b>	<b>9</b>
<b>13. OBSLUHA A ÚDRŽBA EL. VÝROBNY.....</b>	<b>9</b>

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

<b>Místo stavby:</b>	Marie Kršňákové 115, 403 17 Chabařovice Parcelní číslo: 976, k. ú.: Chabařovice [650498]
<b>Název stavby:</b>	FVE Aluka system s.r.o. 42,24kWp
<b>Investor:</b>	Aluka system s.r.o., Marie Kršňákové 115, 403 17 Chabařovice

## 2. ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY

Projekt je dokumentací pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) na akci instalace střešní fotovoltaické elektrárny.

Dokumentace řeší vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody a napojení fotovoltaického systému do vnitřní elektroinstalace objektu odběrného místa napojeného na distribuční síť NN.

## 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

Požadavky investora, katastrální mapa, jednopólový výkres, datové listy FV panelu a měniče.

Projekt je zpracován v souladu s platnými ČSN a právními předpisy. Jako technické podklady byla použita dokumentace výrobce fotovoltaického systému a dalších použitých komponentů. Provoz výrobní musí splňovat podmínky stanovené PPDS, příloha č. 4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy a ustanovení navazujících technických norem z hlediska vlivů na elektrizační soustavu.

## 4. POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY

Pro zpracování této dokumentace byly použity zejména následující standardy:

ČSN EN 61140 ed. 3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-4-42 ed.2/Z1/Z2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-45	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3/Z1/Z2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Z1/Z2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/opr1/Z1	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-56 ed./3 opr.1	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
ČSN 33 2000-7-712 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

ČSN ISO 3864-1,3,4	Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek
ČSN 380810/změna A	Použití ochrany před přepětím v silnoproudých zařízeních
ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrickém zařízení – část 1
ČSN EN 50110-2 ed. 3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky
ČSN EN 50549-1	Požadavky na paralelně připojené výroby s distribučními sítěmi Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výroby do typu B včetně
ČSN CLC/TR 60079-32-1	Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
ČSN EN 60529/A1/A2/opr.1	Stupně ochrany, krytí IP kód
ČSN EN 61140 ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN EN 61310-1,2,3 ed.2	Bezpečnostní strojní zařízení: požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály, požadavky na značení, požadavky na umístění a funkci ovládačů
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3/opr1	Rozváděče NN, typové a částečné typově zkoušené rozváděče, všeobecná ustanovení, výkonové rozváděče, rozvodnice určené k provozování laiky
ČSN EN 62305-1 ed.2/opr1	Ochrana před bleskem
ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem
ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1	Ochrana před bleskem
ČSN EN 62305-4 ed.2/opr1	Ochrana před bleskem
ČSN 730804/Z1/Z2/Z3/Z4	Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0804 ed. 2	Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 730810/opr.1	Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení
ČSN 730848/Z1/Z2	Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
ČSN ISO 14617-1	Grafické značky pro schémata – Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
ČSN 330010 ed.2	Elektrická zařízení, rozdělení a pojmy
ČSN 330165 ed.2/opr.1	Značení vodičů barvami anebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
ČSN 330360 ed.2	Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN 332000-1 ed.2/Z1/opr.1	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

## 5. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ

Na plochou střechu objektu bude instalováno celkem 96 ks pevných fotovoltaických panelů o výkonu jednoho panelu 440Wp. Panely budou instalovány se sklonem 10° na podpurnou konstrukci, východním směrem 71° a západním směrem 252°, v poměru 50:50. Maximální instalovaný výkon soustavy bude 42,24 kWp.

Počet stringů – celkem 3 stringy po 32 panelech zapojených do 3fázového fotovoltaického střídače o výkonu 33,3 kW. Způsob zapojení je zřejmý z výkresu D.1.4.3 Jednopolové schéma. Panely budou vybaveny optimizéry v poměru 2:1.

### Parametry panelu:

výkon 440 Wp

napětí 32.20 V, proud 13.68 A, účinnost 22.02 %, bifaciální

rozměr 1762 x 1134 x 28 mm, váha 20.5 kg

TOPcon Mono Cells, počet článků 108.

Teplotní koeficient P<sub>MAX</sub> -0.310 %/°C

Teplotní koeficient V<sub>OC</sub> -0.260 %/°C

Teplotní koeficient I<sub>SC</sub> +0.046 %/°C

Stejnoseměrné stringy (kabelové vedení) budou svedeny ze střechy a zakončeny v rozváděčích FVE-RDC umístěných v prostoru technické místnosti. Každý string bude odjištěn přes pojistkový odpojovač s jištěním na úrovni 15 A DC, a stejnosměrnou přepětovou ochranu (FP – T1+T2).

Z pojistkových odpojovačů pokračuje stejnosměrný proud do střídače, kde bude přeměněn na střídavý 3f proud o sdružen. napětí 400V/50Hz. Pro měnič bude vyveden přívod z rozváděče FVE-RAC CYKY-J Jx10 mm<sup>2</sup>. Rozváděč FVE-RAC bude napájen kabelem CYKY-J 5x10 mm<sup>2</sup> z hlavního rozváděče RH.

### Parametry měniče:

#### výstup

Nominální výstupní výkon AC 33300 VA

Maximální výstupní výkon AC 33300 VA

Výstupní napětí AC – sdružené /fázové (nominální) 400 / 230 Vac

AC frekvence 50 ± 5 % Hz

Maximální průběžný výstupní proud (na fázi) 48,25 A

Podporované sítě – třífázové 3 / N / PE (WYE s pracovním vodičem) V

Monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, konfigurovatelný účinník, konfigurovatelné prahové hodnoty země Ano

Celkové harmonické zkreslení <3 %

Rozsah účinníku +/-0.8 až 1

Maximální reziduální proud (1) 100 mA

#### vstup

Maximální DC výkon (panel za STC) 58275 W

Bez transformátorový, neuzemněný Ano

Maximální vstupní napětí 1000 Vdc

Nominální DC vstupní napětí 750 Vdc

Maximální vstupní proud 48,25 Adc

Ochrana proti obrácení polarity Ano

Detekce zemního spojení (izolační odpor) Citlivost 167kΩ

Maximální účinnost měniče 98.3 %

Evropská vážená účinnost 98 %

Noční spotřeba energie <4 W

Podporovaná komunikační rozhraní RS485, Ethernet, Wi-Fi, Mobilní síť

**Odběrné místo, resp. instalovaný fotovoltaický zdroj, není schopné ostrovního provozu.**

V případě výpadku veřejné sítě se celé odběrné místo automaticky odpojí od veřejné distribuční sítě vazebním spínačem.

Ochrany musí být nastaveny:

PARAMETR	NASTAVENÍ PRO VYPNUTÍ	MAX. VYPÍNAČÍ ČAS
Nadpětí – 1. stupeň	1,2 x Un	čas vybavení 0,1 sec.
Nadpětí – 2. stupeň	1,15 x Un	čas vybavení 5,0 sec.
Nadpětí – 3. stupeň	1,11 x Un	čas vybavení 0,0 sec.
Podpětí – 1. stupeň nesynchronní	0,7 x Un	čas vybavení 2,7 sec.
Podpětí – 2. stupeň	0,45 x Un	čas vybavení 0,2 sec.
Nadfrekvence	51,5Hz	čas vybavení 0,1 sec.
Podfrekvence	47,5Hz	čas vybavení 0,1 sec.
Opětovné zapnutí		po 20 min. při splnění U, f

Správnost nastavení ochrany střídače může ještě ověřit tzv. „Ochranář“, což je pracovník autorizované zkušebny nebo Provozovatele distribuční sítě, vybavený zařízením, které je schopno ověřit, zda FVE bude odpojena při výpadku libovolné fáze sítě nebo při nedodržení mezních hodnot napětí nebo kmitočtu. Tyto parametry platí jak ze strany výroby (FVE), tak ze strany distribuční sítě (např. při výpadku napětí).

Fotovoltaická elektrárna pracuje s účinníkem lepším, než 0,95 a proto není potřeba žádná kompenzace. Výrobní je vybavena dle přílohy 4 Pravidel provozování distribuční soustavy, kapitola „Chování výroben v síti“ (dále P4 PPDS) funkcemi Q(U), P(U), P(f) a tyto funkce budou při uvedení do provozu prokazatelně aktivovány dle protokolu přílohy č.2 smlouvy s distributorem.

Tzv. **rozpadovým místem** ve vztahu k distribuční soustavě je automatika střídače, ovládaná jeho vlastním SW. Parametry rozpadu nastaví pověřený pracovník dodavatelské organizace a vystaví „Protokol o nastavení ochrany FVE“. Po ověření RT se stává součástí revizní zprávy zařízení. Zařízení bude dále vybaveno stop tlačítkem pro odpojení systému od napájecího napětí sítě. Stop tlačítko zajišťuje vypnutí provozu technologie FVE, a to jak v části AC – odpojením střídače od sítě, tak v části DC pomocí optimizérů, které zajišťují vypnutí napětí na úrovni panelů pro bezpečnou práci instalátorů a hasičů.

Výkon střídačů bude dále řízen také povelom HDO v rozsahu  $P_n = 0 / 100 \%$  dle potřeby distributora elektriny.

## 6. KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY

Vedení kabelů je dle platných norem ČSN a standardních řešení těchto instalací. Na povrchu v plastových lištách, pod omítkou ve zdech a příčkách, případně volně v dvouplášťových stěnách. Použité typy kabelů – CYKY, CYA, JYTY, UTP CAT5 a Solar 1000 V. Průchody kabelů požárními stěnami a stropy budou protipožárně dotěsněny.

## 7. ZKOUŠKY

Zhotovitel tohoto provozního souboru provede v rámci své dodávky jak Individuální zkoušky všech dodaných a napojených komponent, tak i Komplexní vyzkoušení celého systému. Je požadováno provést zkušební provoz celého systému po dobu 14ti dnů. Součástí díla bude i revize nově instalovaného zařízení.

Pro uvedení celého systému do provozu je nutno provést na základě žádosti investora a v součinnosti s provozovatelem distribuční sítě první paralelní připojení výroby k DS (PPP).

## 8. STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000–441 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1/Z2, a dalších souvisejících platných českých norem. Zařízení je vystaveno následujícím vlivům:

Prostory vnitřní: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM, AN, AP, AQ, AR, AS, BA1, BB, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1: z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem – prostory normální.

Prostory venkovní: AA7, AB7, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AJ, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BB, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1: z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem – prostory nebezpečné, a to z důvodů, že se zařízením nebudou manipulovat osoby bez odborné kvalifikace.

Opatření vyplývající z vlivů, jež nejsou dle čl. 512.2.4, ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1/Z2 normální:

- bude použito zařízení s vyšším krytím (venkovní prostředí) - elektrické zařízení a rozvody budou provedeny v souladu s platnými ČSN
- elektrické zařízení musí mít vhodnou povrchovou úpravu před korozí slunečním zářením, šrouby, které je nutno během životnosti zařízení a jeho provozu uvolňovat, musí být korozně odolné, při kladení kabelů se nesmí provádět ostré ohyby.

## 9. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

### 9.1 Napájecí soustava

Napěťová soustava:

AC: 3+PE+N, AC 50 Hz, 400/230 V, síť: TN – C/S

Hlavní pojistky 3x50A

DC: L+, L-, DC, 1000 V, síť IT

### 9.2 Instalovaný výkon

Celkový instalovaný výkon výroby:  $P_i = 42,24 \text{ kWp}$

### 9.3 Způsob provozu

Výrobna - do 50 kW provozovaná bez licence, s možností dodávky do distribuční soustavy.

### 9.4 Způsob připojení na veřejný rozvod

Připojení objektu bude z napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v rozpojovací jističí skříni NN. Napojení FVE bude provedeno ze stávajících el. rozvodů objektu. Provedení měřicí skříně bude upraveno v souladu s platnou legislativou zejména s PPDS a s připojovacími podmínkami místně příslušné distribuční společnosti. Příslušná energetická společnost provede osazení nového průběhového přímého 4Q elektroměru.

Instalační firma doplní do elektroměrového rozváděče ovládací relé (OR) pro ovládání blokováných spotřebičů a třífázový vypínač (Q 01) pro galvanické oddělení od sítě.

Přijímač HDO pro řízení výroby dodá PDS. Pro tento přijímač je v elektroměrovém rozváděči vyhrazená pozice. V blízkosti přijímače HDO bude umístěná výstražná tabulka „POZOR ZPĚTNÝ PROUD“.

### 9.5 Ochrana proti zkratu a přetížení

Ve všech obvodech, které budou předmětem díla, je ochrana proti zkratu a přetížení řešena pomocí jističů, případně pojistek s odpovídající charakteristikou.

## 9.6 Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem jsou navržena dle ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Použitá ochranná opatření základní ochrany a ochrany při poruše jsou:

- Ochrana automatickým odpojením od zdroje
- Ochrana zemněním

## 10. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Navržený FVE systém musí být v souladu s technickými doporučeními a požadavky na rozhraní mezi FVE systémem a uživatelskou sítí dle ČSN EN 61727 a splňovat požadavky na požární bezpečnost v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. FV panely lze hodnotit jako nehořlavé prvky třídy reakce na oheň A1, A2 – předpokládá se, že nedochází k padání hořících částí. Dle ČSN 730804 čl. 9.8.7, lze požární odolnost konstrukce podporující toto technologické zařízení považovat za splněnou, neboť podpůrná konstrukce technologického zařízení je nehořlavá. Nové stavební konstrukce se nenavrhují, na podporující konstrukce se neklade požadavek – podle čl. 12.3.1.1 ČSN 730804. Nejedná se o otevřená technologická zařízení v 6. a 7. skupině výrob ani zařízení s hořlavými kapalinami. Při průchodu konstrukcemi budou kabelové prostupy utěsněny, dle bodu 6, této zprávy.

## 11. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Provedená instalace musí odpovídat ustanovením platných státních norem a předpisům ČSN. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed. 3. Manipulaci na rozváděči a ovládacích prvcích při otevřených dveřích rozváděče, nebo sejmutých ochranných krytech mohou provádět pouze pracovníci „s elektrotechnickou kvalifikací“ dle ČSN 332000-4-41 ed. 3 a NV č. 194/2022.

Rozváděče a el. ovl. přístroje musí být pravidelně kontrolovány a revidovány.

Na el. zařízení musí být prováděna pravidelná revize schvalující bezpečný provoz el. zařízení. Všechny instalované rozváděče a instalovaná el. zařízení FV systému budou označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami.

## 12. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM

Vnější ochrana není součástí řešení tohoto projektu.

Vnitřní ochrana bude doplněna na straně vstupu DC kabelů do objektu o přepětovou stejnosměrnou ochranu T1+T2 1000 V.

Vzájemně budou propojeny všechny kovové konstrukce, pomocí vodičů CYA 16 m<sup>2</sup> žl/z, ale i všechna elektrická zařízení třídy I, na ekvipotenciálovou přípojnicí, která je propojena s obvody hlavního pospojení MET. Dále pak nosné konstrukce panelů, včetně panelů, pomocí vodiče minimálního průřezu CYA 16 m<sup>2</sup> žl/z na ekvipotenciálovou přípojnicí, která je propojena s obvody hlavního pospojení MET (dříve HOP). Vodič pospojení ani DC kabely od FV panelů se nikde nesmí přiblížit k jímací soustavě na vzdálenost menší, než je vypočítaná bezpečná vzdálenost. Indukované napětí je redukováno pomocí dodržené vzdálenosti při souběhu vedení.

## 13. OBSLUHA A ÚDRŽBA EL. VÝROBNY

Činnosti, které může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace:

- Po jednom roce provést kontrolu mechanických úchytů FV panelů, Al. konstrukcí a jejich dotažení
- Zabránit velkému množství sněhu na FV panelu, v zimních měsících

- Vizuální kontrola FV panelů

**Činnosti, které může provádět osoba s příslušnou odbornou způsobilostí dle zákona č. 250/2021 Sb., „VAROVÁNÍ“ – úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím.**

- Zkontrolovat naměřené hodnoty jednotlivých stringů. „POZOR“ – při užívání sériového zapojení, je výsledné napětí vysoké, a hrozí nebezpečí elektrických výbojů
- Před veškerými pracemi na připojení el. výroby zajistěte, aby strany DC, AC, byly odpojeny od proudu.
- Po jednom roce překontrolovat: - dotažení svorek, jističů, pojistkových odpojovačů – uložení a stav izolace jednotlivých vodičů a kabelů v rozváděči – upevnění a správnost funkce všech přístrojů v rozváděči – označení jednotlivých přístrojů
- Po třech letech, bude provedena pravidelná revize, dle normy ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 2000-7-712 ed.2. Periodická revize, bude obsahovat:
  - Výše uvedené úkoly (obsluha a údržba el. Výroby)
  - Kontrola izolačního stavu kabelů
  - Funkční zkouška
  - Kontrola nastavení síťových ochranných

V Krupce, prosinec 2024  
Vypracoval: Hillmer Radim



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Hillmer".