

Dokumentace pro provádění stavby

Část elektro

ÚV Moravská Třebová

Seznam kabelů

Projekt	ÚV Moravská Třebová			
Místo stavby	Moravská Třebová			
SO / PS	UV			
Druh dokumentu	EMB			
Číslo dokumentu	D.3.3.2.8			
Stupeň PD	DPS			
Zakázka číslo		Zákazník	Investor	
2250004		IPR Aqua s.r.o.	Město Moravská Třebová	
Revize	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
0	01/2025	Jiří Urbánek	Jiří Urbánek	-

Seznam kabelů

E_F10_002_Seznam_kabelu_V2_R0

Typ kabelu	Název	1. ukončení	2. ukončení	Žíly	Průřez	Délka (m)	Použití
CYKY-J 3x1,5	-WL-DC	=UV+RMA1-MX-DC-X	=UV+RMA1-X3	3	1,5	13	DÁVKOVACÍ ČERPADLO P-003
	-WL-OSV1	=UV+RMA1-MXOSV1-X	=UV+RMA1-X200	3	1,5	5	OSVĚTLENÍ PŘÍVOD
	-WL-OSV2	=UV+RMA1-MXOSV1-X	=UV+RMA1-MXOSV2-X	3	1,5	6	OSVĚTLENÍ MXOSV2
	-WL-OSVx.1	=UV+RMA1-MXOSV1-X	=UV+RMA1-OS1	3	1,5	30	OSVĚTLENÍ VE VDJ
	-WL-V1	=UV+RMA1-X201	=UV+RMA1-V1	3	1,5	10	VYPÍNAČ S3
CYKY-J 3x2,5	-WL-V001	=UV+RMA1-XV1	=UV+RMA1-XS-V001	3	2,5	15	KOMPRESOR 230V AC
	-WL-W001	=UV+RMB2-W-001-X	=UV+RMB2-XW1	3	2,5	15	ELEKTROOTOP NÁDRŽE 230V AC
	-WL-W002	=UV+RMA1-XW2	=UV+RMA1-XS-W002	3	2,5	15	ELEKTROOTOP POTRUBÍ 230V AC
	-WL-XS103	=UV+RMA1-MXEO1-X	=UV+RMA1-X103	3	2,5	10	PŘÍMOTOP 230V AC, 2KW
CYKY-J 4x10	-WL-RH1	=UV+RMA1-X0	=UV+ER1-X	4	10		ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ
CYKY-J 5x1,5	-WL-MAJ	=UV+RMA1-XMAJ	=UV+RMA1-MAJ	5	1,5	50	LETECKÉ POZIČNÍ SVĚTLO
	-WL-OSV2.1	=UV+RMA1-MXOSV2-X	=UV+RMA1-OSx	5	1,5	40	OSVĚTLENÍ V KOMÍNĚ
CYKY-J 5x2,5	-WL-P001	=UV+RMA1-MX-AN1-X1	=UV+RMA1-X1	5	2,5		ČERPADLO P-001
	-WL-P002	=UV+RMA1-MX-AN2-X2	=UV+RMA1-X2	5	2,5		ČERPADLO P-002
	-WL-P005	=UV+RMA1-MX-AN1-X5	=UV+RMA1-X5	5	2,5		ČERPADLO P-005
	-WL-P006	=UV+RMA1-MX-AN2-X6	=UV+RMA1-X6	5	2,5		ČERPADLO P-006
	-WL-P007	=UV+RMA1-MX-AN3-X7	=UV+RMA1-X7	5	2,5		ČERPADLO P-007
CYKY-J 5x4	-WL-RMB2	=UV+RMA1-XRMB2; =UV+RMB2-XRMB2	=UV+RMB2-XRMB2	5	4	40	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RMB2
	-WL-ZS101	=UV+RMA1-X101	=UV+ZS101-X	5	4	12	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS101
CYKY-O 3x1,5	-WL-OSV1.2	=UV+RMA1-MXOSV1-X	=UV+RMA1-S1	3	1,5	10	VYPÍNAČ S1
	-WL-OSV2.2	=UV+RMA1-MXOSV2-X	=UV+RMA1-S2	3	1,5	10	VYPÍNAČ S2
	-WL-V1.1	=UV+RMA1-X201.1	=UV+RMA1-S3	3	1,5	8	VYPÍNAČ S3
FTP KABEL S RJ45	-WS-PLC	=UV+RMA1-PLC	=UV+RMA1-SW1			2	PLC
	-WS-TEL	=UV+RMA1-SW1	=UV+RMA1-TEL			0,5	TEL
	-WS-XF4	=UV+RMA1-A485	=UV+RMA1-SW1			2	XF4
FTP KABEL VENKOVNÍ	-WF-AN1	=UV+RMA1-MX-AN1-XF1	=UV+RMA1-XF1				REZERVA
	-WF-AN2	=UV+RMA1-MX-AN2-XF2	=UV+RMA1-XF2				=
	-WF-AN3	=UV+RMA1-MX-AN3-XF3	=UV+RMA1-XF3				=

4						Zhotovitel EIMMur s.r.o.	Zákazník IPR Aqua s.r.o.	Zákazník Město Moravská Třebová	Název výkresu	Seznam kabelů	
3									Číslo výkresu	D.3.3.2.8	
2									Projekt	ÚV Moravská Třebová	List/Listů: 2 / 4
1									Zakázka	2250004	
0											
Rev.	Datum	Popis změny		Vypracoval	Ověřil	Schválil					

Seznam kabelů

E_F10_002_Seznam_kabelu_V2_R0

Typ kabelu	Název	1. ukončení	2. ukončení	Žíly	Průřez	Délka (m)	Použití
FTP KABEL VENKOVNÍ	-WF-RMB2	=UV+RMB2-XF5	=UV+RMA1-SW1			40	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RMB2
H05RR-F 4G1,5	-WL-P008	=UV+RMA1-X8	=UV+RMA1-P-008	4	1,5	15	ČERPADO P-008
H05VV-F 3x0,75	-WD-CV1	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV1	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV1
	-WD-CV2	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV2	3	0,75	14	ELEKTROVENTIL CV2
	-WD-CV3	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV3	3	0,75	14	ELEKTROVENTIL CV3
	-WD-CV4	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV4	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV4
	-WD-CV5	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV5	3	0,75	14	ELEKTROVENTIL CV5
	-WD-CV6	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV6	3	0,75	15	SOLENOID CV6
	-WD-CV7	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV7	3	0,75	14	ELEKTROVENTIL CV7
	-WD-CV8	=UV+RMA1-X-CVF1	=UV+RMA1-CV8	3	0,75	14	ELEKTROVENTIL CV8
	-WD-CV9	=UV+RMB2-X-CVB	=UV+RMB2-CV9	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV9
	-WD-CV11	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV11	3	0,75	10	ELEKTROVENTIL CV11
	-WD-CV12	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV12	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV12
	-WD-CV13	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV13	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV13
	-WD-CV14	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV14	3	0,75	10	ELEKTROVENTIL CV14
	-WD-CV15	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV15	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV15
	-WD-CV16	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV16	3	0,75	15	SOLENOID CV16
	-WD-CV17	=UV+RMA1-X-CVF2	=UV+RMA1-CV17	3	0,75	12	ELEKTROVENTIL CV17
JYTY-O 2x1	-WS-FIC3	=UV+RMA1-MX-FIC3	=UV+RMA1-XS-FIC3	2	1	14	VODOMĚR FIC-3
	-WS-FIC6	=UV+RMA1-MX-FIC6	=UV+RMA1-XS-FIC6	2	1	14	VODOMĚR FIC-6
	-WS-LIC8	=UV+RMB2-SX-LIC8-X	=UV+RMB2-X-AI1	2	1	12	SNÍMAČ HLADINY V K-005
	-WS-PIC2	=UV+RMA1-X-AI1	=UV+RMA1-PIC-2	2	1	14	SNÍMAČ TLAKU PIC-2 PŘED F-001
	-WS-PIC5	+RMA1-TE	=UV+RMA1-PIC-5	2	1	14	SNÍMAČ TLAKU PIC-5 PŘED F-002
	-WS-PIC10	=UV+RMA1-X-AI1	=UV+RMA1-PIC-10	2	1	14	SNÍMAČ TLAKU PIC-10 VÝSTUP
	-WS-TIC12	+RMB2-TE	=UV+RMB2-TIC-12	2	1	12	SNÍMAČ TEPLOTY V K-005
JYTY-O 4x1	-WS-LS13	=UV+RMB2-LS13-X	=UV+RMB2-XS-LS13	4	1	16	SNÍMAČ MAXIMÁLNÍ HLADINY LS13
	-WS-LS14	=UV+RMB2-LS14-X	=UV+RMB2-XS-LS14	4	1	12	SNÍMAČ MINIMÁLNÍ HLADINY LS14
JYTY-O 7x1	-WS-DC	=UV+RMA1-MXS-DC-X	=UV+RMA1-XS-DC	7	1	13	OVLÁDÁNÍ P-003

4				Zhotovitel EIMMur s.r.o.	Zákazník IPR Aqua s.r.o.	Zákazník Město Moravská Třebová	Název výkresu	Seznam kabelů		
3							Číslo výkresu	D.3.3.2.8		
2							Projekt	ÚV Moravská Třebová	List/Listů: 3 / 4	
1										
0										
Rev.	Datum	Popis změny		Vypracoval	Ověřil	Schválil	Zakázka	2250004		

Seznam kabelů

E_F10_002_Seznam_kabelu_V2_R0

Typ kabelu	Název	1. ukončení	2. ukončení	Žíly	Průřez	Délka (m)	Použití
Kabel k DČ	-WS-P003.1	=UV+RMA1-MXS-DC-X	=UV+RMA1-P-003-X			3	OVLÁDÁNÍ P-003
	-WS-P004.1	=UV+RMA1-MXS-DC-X	=UV+RMA1-P-004-X			3	OVLÁDÁNÍ P-004
RE-2Y(St)Yv 4x2x1,3	-WS-AN1	=UV+RMA1-MX-AN1-XS1	=UV+RMA1-XS1	4	1,3		SNÍMAČ HLADINY V AN1
	-WS-AN2	=UV+RMA1-MX-AN2-XS2	=UV+RMA1-XS2	4	1,3		SNÍMAČ HLADINY V AN2
	-WS-AN3	=UV+RMA1-MX-AN3-XS7	=UV+RMA1-XS7	4	1,3		SNÍMAČ HLADINY V AN3
	-WS-RMB2	=UV+RMA1-XS-RMB2;=UV+RMB2-XS-RMB2	=UV+RMB2-XS-RMB2	4	1,3	40	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RMB2
Součást zařízení	-WL-EO1	=UV+RMA1-EO1-X	=UV+RMA1-MXEO1-X	3		2	PŘÍMOTOP 230V AC, 2KW
	-WL-P003.1	=UV+RMA1-MX-DC-X	=UV+RMA1-P-003-X			2	DÁVKOVACÍ ČERPADLO P-003
	-WL-P004.1	=UV+RMA1-MX-DC-X	=UV+RMA1-P-004-X			2	DÁVKOVACÍ ČERPADLO P-004
	-WS-FIC3.1	=UV+RMA1-FIC-3-X	=UV+RMA1-MX-FIC3	7	1,5		VODOMĚŘ FIC-3
	-WS-FIC6.1	=UV+RMA1-FIC-6-X	=UV+RMA1-MX-FIC6	7	1,5		VODOMĚŘ FIC-6
Součást zařizení	-WS-LIC8.1	=UV+RMB2-SX-LIC8-X	=UV+RMB2-LIC-8			10	SNÍMAČ HLADINY V K-005

4						Zhotovitel EIMMur s.r.o.	Zákazník IPR Aqua s.r.o.	Zákazník Město Moravská Třebová	Název výkresu	Seznam kabelů	
3									Číslo výkresu	D.3.3.2.8	
2									Projekt	ÚV Moravská Třebová	List/Listů: 4 / 4
1									Zakázka	2250004	
0											
Rev.	Datum	Popis změny	Vypracoval	Ověřil	Schválil						