

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítka,
- architektonická část a koordináční výkresy před projekty profesí,

přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

č.rev.	datum	popis revize

PROJEKT: ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA ZN: **MOR**

STAVEBNÍK: Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová



az
elektroprojekce

OBJEKT: SO 04 – Sklad

VÝKRES: Hromosvod a uzemnění

DATUM:	01/2025	KRESLIL:	Ing. Ondřej Vondruška
DATUM TISKU:	01/2025	KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Velát
REVIZE:		OZNAČENÍ:	D.4.2.3

— — — — — obvodový zemnič objektu, pásek FeZn 30/4mm
v terénu hloubka 80 cm

1. Všechny spoje zemniců je nutné důkladně chránit proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, líc pryskyřicí), spoje v zemi budou přednostně provedeny svařením.
2. Vodiče v rozhraní prostředí (beton–zemina–vzduch) je nutné důkladně chránit proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, líc pryskyřicí).
3. Vývody ze zemniců budou provedeny s dostatečnou rezervou.
4. Hodnota zemního odporu musí být menší než 5Ω .
5. Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000–5–54 ed. 3.

 svod hromosvodu, drát FeZn Ø8mm, vedený po fasádě, upevněný příchytkami, zkušební svorka na fasádě ve výšce 1,8m napojená drátem FeZn Ø10mm na zemniči objektu, svod bude ochráněn do výšky 1,6m ochrannou trubkou

