

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítko,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ


č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA ZN: **MOR**
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

STAVEBNÍK: Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz



PROJEKTANT: AZ elektroprojekce, s.r.o.
Průmyslová 13a, 182 00 Praha 8
azep@azep.cz, tel. +420 284 007 631



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: SO 04 – Sklad

ČÁST: D.4.2 Elektroinstalace

VÝKRES: Rozvaděč Rsklad

MĚŘÍTKO:	-	FORMÁT:	1x A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL:	Ing. Ondřej Vondruška
DATUM TISKU:	01/2025	KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Velát
REVIZE:		OZNAČENÍ:	D.4.2.4

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

LEGENDA:



Jednofázový jistič 10A (char. B)



Jednofázový jistič 16A (char. C)



Třífázový vypínač 25A



Třífázový jistič 32A
s pomocným kontaktem



Proudový chránič 10A s rozdílovým
vybavovacím proudem 30mA




Proudový chránič 10A s vestavěnou
nadproudovou ochranou a rozdílovým
vybavovacím proudem 30mA



Stykač 16A (sílový kontakt)

7T

Průchodka (dimenze dle kabelu)



Přepětová ochrana 2.stupně



Elektroměr




Svorkovnice ovládacích obvodů
Označení svorkovnice, čísla svorek




Impulsní / časové relé (obecně)



Cívka stykače / relé



Časové relé se zpožděným přitahem / odpadem
Výrobce: Schrack Technik



Kontakt přepínače / relé (stykače)

TYP: skříňový s podstavcem, oceloplechový
PROVEDENÍ: nástěnný s dveřmi
ZKRATOVÝ PROUD I_k : 8,4 kA
ROZMĚRY (š/v/h): 800x2100x400 mm
přívod spodem, vývody horem
KRYTÍ: IP 54/20

POZNÁMKY:

Vývody z příslušných svorkovnic (jednotlivé vodiče) budou označeny návlačkami s nesmazatelným popisem: každý kabel bude označen příslušným štítkem, který bude obsahovat označení rozvaděče (včetně příslušného pole), typ a dimenzi kabelu, a určení napájeného zařízení.

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení!!!

Není-li uvedeno jinak, čísla přístrojů dle čísel okruhů.

Výkres zobrazuje návrh řešení, detailně bude vyřešeno výrobně technickou dokumentací, kterou dle platné legislativy zajišťuje výrobce rozvaděče.

AKCE:

ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ROZVADĚČ:

RSKLAD

LIST:

1/2

