

SITUACE KOORDINAČNÍ

78/18

378/19

106

LEGENDA NAVRHOVANÝCH IS

- VENKOVNÍ VEDENÍ DATOVÉHO KABELU
- VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRINY
- VENKOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

LEGENDA PLOCH

- NOVOSTAVBA CARPORTU
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY -pojezdové -zámková dlažba
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY -pojezdové -štěrk

LEGENDA ČAR

- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE DOTČENÉHO POZEMKU
- STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

647

378/17

378/23

378

PŘÍVOD EL. K NOVÉMU ROZVADĚČI R.EV 1_1 CarPort
- nové
- AYKY 3x240+120
- dl. 35m
- uloženo pod terénem

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou

NOVÝ ROZVADĚČ PRO CARPORT
- R.EV 1_1 Rozvaděč CarPort

DATOVÝ KABEL K NOVÉMU ROZVADĚČI R.EV 1_1 CarPort
- nové
- CAT5E
- dl. 35m
- uloženo pod terénem

NOVÝ ROZVADĚČ
- R.RIS 18.1

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou

VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- nové
- odkanalizování střechy CARPORTU
- plastové hrdlové trouby s gumovým těsněním DN 110, délka 10,5m

ULIČNÍ VPUŠŤ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- stávající

STÁVAJÍCÍ SLOUP TROLEJOVÉHO VEDENÍ

ULIČNÍ VPUŠŤ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- stávající

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ
- nový
- uložený do betonového lože z betonu C20/25 XF3 s boční opěrou



Digitálně podepsal Ing. Pavel Trnka
Datum: 2025.08.21 09:10:58 +02'00'

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :
Ing. Pavel Trnka	Ing. Pavel Trnka
Projektant : VSV TECH s.r.o., Ždírec 67, 588 13 Ždírec, IČO: 17649234, DIČ: CZ17649234	
Investor : MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., Tepelská 871/5b Úšovice 353 01 Mariánské Lázně	
Akce : NOVOSTAVBA CARPORTU na parcele 378/17, k. ú. Úšovice [691607], obec Mariánské Lázně [554642], okres Cheb DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ	
Stavební část : SITUACE KOORDINAČNÍ	



Ždírec 67, 588 13 Ždírec

Datum :	07.08.2025	Číslo paré :
Měřítko :	1:250	
Formát :	A3	
Číslo výkresu :	C.03	