

 Digitálně
podepsal
Ladislav Dvořák
Datum:
2025.09.23
20:45:35 +02'00'

<i>Vedoucí projektant</i>	<i>Zodpovědný projektant</i>	<i>Vypracoval</i>	E - PROJEKT Ladislav Dvořák Radimovice 73, 463 44 tel. 603531465	
ing.arch. Adam Plzák	Ladislav Dvořák	Ladislav Dvořák		
<i>Kraj:</i> Ústí n.L.	<i>Místo:</i> 411 48 Křešice, Nádražní č.p.209			
<i>Investor:</i> Obec Křešice, Nádražní 84, 41184 Křešice				<i>Měřítko</i> 1:50
<i>Akce:</i> SPOLEČENSKÉ CENTRUM KŘEŠICE Nádražní 209 D.1.2.2 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			<i>Zakázkové číslo</i>	17/2025
			<i>Formát</i>	
			<i>Stupeň</i>	DSP
			<i>Datum</i>	09.2025
<i>Výkres:</i> PROTOKOL STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ				<i>Číslo výkresu</i> D.1.2.2.07

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

E - Projekt, L.Dvořák

Radimovice

20.09.2025

STAVBA : Společenské centrum Křešice, Nádražní 209

INVESTOR : Obec Křešice

ZPRACOVAL : E - Projekt, Ladislav Dvořák

SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE :

ing. arch. Adam Plzák
Ladislav Dvořák

PODKLADY POUŽITÉ PŘI VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU:

Projektová dokumentace stavební části
Projektová dokumentace profesí
ČSN 332000-5-51

Podpis :

Číslo místnosti	1.01	Název	Vstupní prostor, šatna	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.02	Název	Knihovna	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.03	Název	Sál	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.04	Název	Prostor pro mob. jeviště	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.05	Název	WC ženy, bezbarierové	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.06	Název	WC muži	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.07	Název	WC personál	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.08	Název	Schodiště	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	1.09	Název	Plocha pro TČ	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA7, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor zvlášť nebezpečný

Číslo místnosti	2.01	Název	Chodba	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.02	Název	Balkon	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.03	Název	Malý sál	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.04	Název	Úklid	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.05	Název	Rozvodna NN	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.06	Název	Technická místnost	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.07	Název	Rozvodna FTV	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.08	Název	Bateriové úložiště	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.09	Název	WC muži	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální

Číslo místnosti	2.10	Název	WC ženy	Označení	
Seznam použitých vnějších vlivů					
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1,					Prostor normální