

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	„ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Veltrusy
Sídlo zadavatele:	Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO:	00237272
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Filip Volák, starosta

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V předložené PD pro SO 02 jsou obsaženy výrobky označené D13, D14 a D15. V předaném VV jsme nenalezli položky pro ocenění dodávky a montáže těchto výrobků. Žádáme o prověření a doplnění VV.

Odpověď č. 1:

Zadavatel doplnil do výkazu výměr a příloze zasílá. Zadavatel informuje, aby pro vyplnění výkazu výměr použili tento aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

V předložené PD pro SO 02 a výrobky D13, D14 a D15 není uvedeno požadované řešení otevíravých křídel včetně stanovení hmotností a rozměrů ostatních konstrukcí použitých pro tyto výrobky. Žádáme o doplnění PD o přesnou specifikaci těchto výrobků.

Odpověď č. 2:

Zadavatel doplnil specifikaci a v příloze zasílá.

Dotaz č. 3:

V předložené PD pro SO 02 není uveden detail styku střešní krytiny a podlahy v technických místnostech, kde jsou umístěny VZT jednotky. Jedná se o styk střešní krytiny označené SS 01 a podlahy označené SP 06.

Odpověď č. 3:

Zadavatel v příloze zasílá požadovaný detail.

Dotaz č. 4:

V předložené PD není stanoven standard vybavení výtahové kabiny. Žádáme o stanovení tohoto standardu provedení výtahové kabiny.

Odpověď č. 4:

Zadavatel doplňuje popis kabiny výtahu:

Boční stěny: plastový povrch, jedna stěna částečně prosklená

Kabinové dveře: kovové, matný lak

Podlaha: linoleum, okopová lišta jemně broušená nerezová ocel

Strop hedvábně matný lak

Osvětlení: LED

Ovládací panel: opatřen Braillovým a reliéfním písmem
Madlo: nerezová ocel broušená
Přístup a ovládání výtahu na čip.

Dotaz č. 5:

Ve skleněném opláštění výtahové šachty jsou v NP zakresleny vstupní dveře pro bezbariérový přístup. Provedení a kování těchto dveří není dále v PD ani VV stanoveno. Žádáme o doplnění PD a VV o tyto údaje.

Odpověď č. 5:

Zadavatel doplnil specifikaci provedení a kování dveří a v příloze zasílá. Zadavatel informuje, aby pro vyplnění výkazu výměr použili tento aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 6:

V předložené PD a VV není určen způsob provedení dělicí příčky mezi výtahovou šachtou a prostorem podest. Žádáme o doplnění do PD a VV.

Odpověď č. 6:

Dělicí příčky budou z panelů s ocelovým rámem vyplněné průsvitným polykarbonátem.

Dotaz č. 7:

Dle PBR má být výtahová šachta odvětrána. V předložené PD ani VV jsme odvětrání nenalezli.

Odpověď č. 7:

Výtahová šachta bude odvětrána ventilačními otvory umístěnými v dolní a horní části pláště.

Dotaz č. 8:

V rozpočtu chybí nivelační stěrky, bez kterých se linoleum lepit nedá. Prosím o doplnění. Děkuji.

Odpověď č. 8:

Pod linoleem je ve skladbách uveden „cementový litý potěr CT-C20-F4 + potrubí podlahového vytápění“. Tento cementový potěr má i funkci nivelace, není tedy nutné na něj používat další nivelační stěrku. Do výkazu výměr jsme nicméně doplnili položku „Příprava podkladu cementového litého potěru“, ve které je možné nacenit další přípravu podkladu ve VV neuvedeném.

Dotaz č.10:

Ve výpisu tabulky dveří SO 01 - označení D/09 se v popisu píše venkovní dveře, prosklené ocelové včetně ocelové zárubně. Ve výkazu výměr se píše dveře plastové. Prosím o upřesnění.

Odpověď č. 10:

Jedná se o ocelové dveře. Zadavatel upravil popis položky ve VV. Zadavatel informuje, aby pro vyplnění výkazu výměr použili tento aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 11:

U pozice D/01 je požadavek na dveře kyvné a protipožární. Dle výrobce nelze (umí buď kyvné bez protipožáru nebo otočné s požární). Prosím o upřesnění

Odpověď č. 11:

Dveře D01 budou otočné protipožární. Zadavatel upravil VV, tabulka dveří a půdorysy a zasílá v příloze. Zadavatel informuje, aby pro vyplnění výkazu výměr použili tento aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 12:

U plastových parapetů označení T5 a T6 je psaná hloubka 470 mm (ve výkazu a ve výpisu truhlářských prací), ve výpisu oken je hloubka 250 mm. Platí 470 mm?

Odpověď č. 12:

Ano, platí hloubka 470 mm.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ DNE 22.01.2024 DO 10:00H.

Přílohy:

- 1) Aktualizovaný výkaz výměr**
- 2) Specifikace výrobků a detailů**

S pozdravem.

.....
Mgr. Jakub Kubíček, DiS.