

DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-26599/2021/5203/Maj

VYŘIZUJE

Ing. Denisa Majerová

+420 541 637 299

majerovad@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

13.7.2021

Kamenička - splašková kanalizace

k.ú. Kamenička; ORP Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01-0580-0-00

Charakteristika akce:

Dne 7.6.2021 nám byla předložena žádost o stanovisko k společné projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „Kamenička - splašková kanalizace“. Investorem stavby je Městys Kamenice. V místní části Kamenička je provozována jednotná kanalizace. Stávající nemovitosti mají jímky na vyvážení nebo do septiků s přepadem do této kanalizace, některé nemovitosti jsou vybaveny domácími čistírnami odpadních vod. V obci je navrhováno oddílné odvádění splaškových a dešťových vod. Splaškové vody z místní části Kamenička budou přečerpávány čerpací stanicí ČS1K do stokové sítě v Kamenici, kde bude probíhat jejich čištění na stávající ČOV Kamenice. Přesná poloha a délka odbočných stok k jednotlivým nemovitostem bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace a to formou samostatných projektových dokumentací jednotlivých odbočných stok.

Realizací stavby dojde k dotčení drobného vodního toku - DVT – IDVT 10188331 křížením se stokovou sítí (A2, A5, A7, A4a, D). V místě křížení je tok zatrubněný. Správcem tohoto vodního toku je Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava (Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, technik provozu Ing. Procházka, tel.: 567 301 054, e-mail: prochazka@pmo.cz).

Zatrubnění toku není majetkem Povodí Moravy, s.p.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0870 Jihlava od toku Jihlávka po tok Brtnice, který nedosahuje dobrého stavu. Nevyhovující fyzikálně-chemické složky : N-NO₃, Pcelk., T.

Stanovisko správce povodí a správce DVT – IDVT 10188331:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. Požadujeme, aby po vybudování splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu byly zrušeny/odpojeny veškeré objekty DČOV, jímky a septiky s přepady a OV z jednotlivých nemovitostí již byly zaústěny přípojkami do splaškové kanalizace přímo, bez předčištění.
2. Správci toku – Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava (Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, technik provozu Ing. Procházka, tel.: 567 301 054, e-mail: prochazka @pmo.cz) bude v dostatečném předstihu (min. týden předem) oznámeno zahájení prací.
3. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č.254/2001 Sb.(o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
4. S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Upozorňujeme:

- Nakládání se srážkovými vodami od jednotlivých nemovitostí (RD) včetně zpevněných ploch je nutné řešit v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011) tzn. primárně vsakováním.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-



Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí