

DUIS s.r.o.
Srbská č. p. 1546/21
Královo Pole
612 00 Brno

Váš dopis ze dne
4.6.2021

číslo jednací
MMJ/OŽP/104661/2021-DvO
jihlvp21v01di6

vyřizuje / telefon
Dvořáková/565 593 340

Jihlava
1.7.2021

**„Kamenička – splašková kanalizace“
- sdělení orgánu ochrany přírody a výzva k doplnění podkladů**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, příslušný podle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), obdržel dne 4.6.2021 žádost o vyjádření k záměru „Kamenička – splašková kanalizace“ dle PD pro společné územní a stavební řízení zpracované společností DUIS s.r.o. (06/2021, č. zak: 1201). Investorem stavby je městys Kamenice.

Jedná se o výstavbu nové stokové sítě splaškových vod. Odpadní vody z obce Kamenička budou přečerpávány do stokové sítě v Kamenici, kde budou čištěny na obecní ČOV. Stoková síť bude provedena z plastových trub DN250, přípojky z plastových trub DN150. Provádění prací bude realizováno z povrchu terénu v otevřené pažené rýze. Veškerá vytěžená zemina, která nebude vhodná ke zpětnému zásypu, bude odvezena na trvalou skládku.

Podle projektové dokumentace je v několika místech navržena trasa plánované kanalizace v blízkosti vzrostlých stromů. Z předloženého situačního výkresu není možné určit vzdálenost těchto stromů od trasy plánované stavby (i vzhledem k měřítku 1:1440). Realizací stavby dle předložené PD se tedy nedá vyloučit možné poškození kořenového systému těchto stromů a tím také k značnému snížení jejich provozní bezpečnosti, což by bylo nepřijatelné.

Orgán ochrany přírody požaduje **doplnění/úpravu projektové dokumentace** o tyto části:

1. Bude okótována vzdálenost mezi **blíží hranou výkopu a bází všech stromů** v blízkosti trasy vedení kanalizačních stok. Nesmí dojít k poškození kořenového systému vzrostlých stromů, což znamená, že vzdálenost těchto stromů od plánovaného výkopu (vzdálenost blíží hrany výkopu od paty kmene stromu, nikoliv osy výkopu od osy kmene) bude **minimálně 2,5 m**. V případě, že by nebylo technicky možné tuto vzdálenost dodržet, bylo by nutné trasu kanalizace odklonit mimo okapovou linii stromů, popř. využít bezvýkopovou technologii (např. řízený podvrt). Je nutné zajistit ochranu dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – **výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru**. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Současně je nutné dodržet arboristické standardy AOPK ČR SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
2. Pokud nebude technicky možné dodržet bezpečnou vzdálenost od stromů ani použít bezvýkopovou technologii, bude nutné stromy, které se nacházejí v blíží vzdálenosti, než 2,5 m, pokácet. Kácet je možné u stromů s obvodem kmene nad 80 cm, popř. zapojených

porostů dřevin nad 40 m² až na základě pravomocného povolení/závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody, ve kterém bude uložena odpovídající náhradní výsadba (hodnota vysazovaných dřevin bude odpovídat určené ekologické hodnotě kácených dřevin, aby byla kompenzována ekologická újma vzniklá kácením). Toto povolení/závazné stanovisko bude předloženo jako podklad pro vyjádření.

Mgr. Olga Dvořáková v.r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF

Na vědomí:
Úřad městyse Luka nad Jihlavou – stavební úřad
Magistrát města Jihlavy – vodoprávní úřad