

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Snížení energetické náročnosti BD blok E, ul. Sokolovská č.p. 204-206, Stochov

Zadavatel

název: město Stochov
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČ: 00234923
statutární orgán: Ing. Roman Foršt, starosta města

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, které uveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Materiál nosné konstrukce zavěšených balkonů Projektová dokumentace, část D.1.1. Technická zpráva, kap. D.3.5 „Montáž dodatečně zavěšených balkonů“ (str. 10) uvádí: „Na západní fasádě budou osazeny zavěšené systémové hliníkové balkony se zábradlím s výplní z bezpečnostního mléčného skla, rozměr balkonu bude 1,5x1,0 m, výška zábradlí 1,0 m.“ Oproti tomu Příloha č. 2 – Soupis prací, objekt SO-05, poznámka k položce č. 11 (kód 767.Rpol.002 – dodávka balkonů 1,5 x 1 m) uvádí: „balkon: žárově pozinkovaný (podlaha – hliníková protiskluzová; podhled – barva bílá)“ Technická zpráva tedy požaduje systémový balkon z hliníku, zatímco poznámka v soupisu prací popisuje konstrukci žárově pozinkovanou, tj. ocelovou. Jedná se o dvě zcela odlišná technická řešení s podstatně odlišnou pořizovací cenou, hmotností konstrukce i způsobem a únosností kotvení do stávajícího zdiva. Žádáme zadavatele o sdělení, které z uvedených řešení je pro plnění veřejné zakázky závazné.

Odpověď na dotaz č.1:

Typ balkonů se uvažuje dle soupisu prací. Konstrukce balkonů se uvažuje žárově pozinkovaná.

Upravený popis konstrukce balkonu a specifikace dlažby je doplněna do D.1.1 Technická zpráva:

„Na západní fasádě budou osazeny zavěšené systémové žárově pozinkované balkony se zábradlím s výplní z bezpečnostního mléčného skla, rozměr balkonu bude 1,5x1,0 m, výška zábradlí 1,0 m. Základní podlaha bude z hliníkového plechu, na kterém bude položena šedá mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 20 mm podložena gumovou podložkou, koeficient smykového tření $\mu \geq 0,5$, třída R11.

Návrh a montáž balkonů provede specializovaná firma, která zajistí statický návrh balkonu a statické posouzení stávající konstrukce stěny objektu ve spolupůsobení uchycovacího systému pro zavěšení balkonů. Součástí bude detailní popis uchycení balkonu. Balkony budou přisazeny k zateplené konstrukci obvodových stěn domu.

Dotaz č. 2:

Skladba podlahy balkonu Technická zpráva D.1.1., kap. D.3.5 k podlaze balkonu uvádí: „Podlaha bude opatřena šedou mrazuvzdornou dlažbou.“ Poznámka k položce č. 11 soupisu prací (SO-05) však v rámci jednoho popisu uvádí současně dvě různé podlahové konstrukce: „balkon: žárově pozinkovaný (podlaha – hliníková protiskluzová; podhled – barva bílá) [...] podlaha: keramická dlažba kladená na podpůrné gumové terče“ Z

uvedeného není zřejmé, zda má být pochozí vrstvou hliníková protiskluzová podlaha systémového balkonu, nebo keramická (mrazuvzdorná) dlažba kladená na podpůrné gumové terče, případně zda se jedná o hliníkovou nosnou podlahovou desku, na níž je dlažba na terčích uložena jako pochozí vrstva. Žádáme zadavatele o jednoznačné vymezení skladby podlahy balkonu – tj. o určení nosné podlahové desky a pochozí vrstvy včetně požadovaného povrchu, barevného odstínu a protiskluznosti – a o sdělení, zda je keramická dlažba na terčích součástí dodávky položky č. 11.

Odpověď na dotaz č.2:

Popis podlahy je upřesněn výše v doplněném popisu v D.1.1. Technická zpráva.
Dlažba bude součástí dodávky balkonů, tedy pol. č. 11.

Dotaz č. 3:

Chybějící detail a umístění balkonů Projektová dokumentace neobsahuje detail zavěšeného balkonu, výpis zámečnických výrobků ani kotevní schéma balkonů.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zavěšený balkon bude navržen na základě statického návrhu v rámci dílenské dokumentace dodavatele zavěšených balkonů. V rámci této dokumentaci bude navržen způsob uchycení, tedy detail balkonu bude součástí dílenské dokumentace dodavatele balkonů.