

B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍK: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

STAVBA: Výstavba VO podél cyklostezky na Labském nábřeží,
Poděbrady

DOKUMENTACE: Dokumentace pro vydání povolení o umístění stavby

OBJEKT: Část VO od ul. Mánesova po ČOV

VYPRACOVAL: AKTÉ PK s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlín

ZAKÁZKA: Z25-027

DATUM: 5/2025

POČET PARÉ: 6



Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Kříž
Datum:
2025.05.22
15:38:23 +02'00'

OBSAH:

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad	3
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,	3
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	3
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání	3
území	3
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných	4
stanovisek dotčených orgánů	4
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický	4
průzkum, stavebně historický průzkum apod.	4
f) ochrana území podle jiných právních předpisů	4
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	4
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	4
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků	4
určených k plnění funkce lesa,	4
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou	4
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	5
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo	5
bezpečnostní pásmo	5
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	5
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,	5
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického	5
posouzení nosných konstrukcí	5
b) účel užívání stavby	5
c) trvalá nebo dočasná stavba	5
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a	5
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	5
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných	5
stanovisek dotčených orgánů	5
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů	5
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet	6
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.	6
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,	6
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	6
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	6
j) orientační náklady stavby	6
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	6
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	6
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení	6
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	6
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	6
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením	6
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	7
B.2.6 Základní technický popis staveb	7
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení	7
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií	7
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	7
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	7
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.	7
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží	8
b) Ochrana před bludnými proudy	8
c) Ochrana před technickou seizmicitou	8
d) Ochrana před hlukem	8
e) Protipovodňová opatření.....	8
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.	8
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	8
a) Napojovací místa technické infrastruktury.....	8
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.....	8
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.....	8
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.....	8
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	8
c) Doprava v klidu	8
B5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	9
B6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	9
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.....	9
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	9
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	9
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	9
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.....	9
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA.....	9
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.....	10
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	10
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, ...	10
c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, ...	10
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,.....	10
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.....	10
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	10

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o zastavěné území obce. V řešeném území jsou podzemní inženýrské sítě.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na uvedenou stavbu byl vydán předběžný souhlas od Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, číslo jednací Pla/2025/006567, ze dne 7.3.2025.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz. samostatná příloha, Dokladová část.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologický průzkum nebyl prováděn.

Pro tento druh stavby není nutné provádět odborné průzkumy.

Stavba se nenachází v oblasti s předpokládaným výskytem archeologických nálezů.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

V zájmovém území se nenachází žádná speciální ochranná ani bezpečnostní pásma.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Jedná se o záplavové území Q_{100} vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a současně částečně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je po toku v rozmezí 187,51 – 187,40 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky je minimální.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace - bez požadavku.

Demolice – bez požadavku.

Kácení dřevin – bez požadavku, bude proveden ořez náletových dřevin v době vegetačního klidu.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Dle podkladů (veřejně dostupná mapa a výpis KN) není u dotčených pozemků požadavek na zábor zemědělského půdního fondu a není požadavek na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Dopravní infrastruktura lokality prověřena na místě – bez nároku na úpravu.

Stavba řeší výstavbu nového veřejného osvětlení.

Bezbariérový přístup bez požadavku.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Kabel veřejného osvětlení bude položen do výkopu, který bude prováděn převážně ručně s ohledem na kořenový systém stávajících stromů. Základy stožárů budou prováděny ručně a budou umístěny mimo kořenový systém stávajících stromů.

Související investice se nepředpokládají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Seznam pozemků k.ú. Poděbrady

Pozemek č.	Vlastník	Způsob využití	Druh pozemku
260/1	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	Ostatní komunikace	Ostatní plocha
259/1	Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady	Jiná plocha	Ostatní plocha
259/4	Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady	Jiná plocha	Ostatní plocha
3925	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	Ostatní komunikace	Ostatní plocha

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo kabelu VO není.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí**

Nová stavba.

- b) účel užívání stavby**

Stavba řeší nové veřejného osvětlení stávající cyklostezky kolem Labe.

- c) trvalá nebo dočasná stavba**

Stavba trvalá.

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby**

Z hlediska technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.

Kabelová rýha a výkopová zemina budou zabezpečeny proti pádu chodců a budou viditelně označena, opatřena plotem nebo označena výstražnou páskou.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Viz. samostatná příloha, Dokladová část.

- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů**

Kladení kabelů musí být prováděno dle ČSN 33 2000-5-52 v platném znění a projektové dokumentace stavby za podmínek stanovených ve stavebním povolení a s ohledem na majetkové vztahy dotčených pozemků. Při návrhu hloubky uložení je třeba brát v úvahu konstrukční tloušťku komunikací. Hloubky uložení kabelů jsou pro všechny varianty zátěže na komunikaci či nadloží kabelů popsány v ČSN 33 2000-5-52 v platném znění.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Nový kabel VO bude veden ve výkopu 350x700mm. Délka podél cyklostezky cca 640m.

20ks základů pro stožár o rozměru 550x550x1200mm

Protlak pod komunikací délky 5m – 4ks

Instalovaný příkon nového osvětlení 0,5kW.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Napěťové soustavy:

3 PEN AC 50 Hz, 230V,400V/ TN-C – zemní rozvod

1 PEN AC 50 Hz, 230V/ TN-C-S – svod ke svítidlu

Stupeň dodávky elektřiny:

Stupeň zajištění dodávky elektřiny 3 dle ČSN 341610.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Základní ochrana (živých částí) – izolací a kryty nebo přepážkami dle ČSN 332000-4-41, ed.2, čl.412,

Ochrana při poruše (neživých částí) – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41, ed.2, čl.411.

Zemní práce budou prováděny pouze v oblasti výše zmíněného staveniště s tím, že výkopek bude ukládán podél výkopové rýhy a následně vrácen zpět.

S přebytečným materiálem, který vznikne při zřizování základů pro stožáry, bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 sb. v platném znění.

Odpady – druh, kategorie, předpokládané množství, způsob nakládání

Katalogové číslo	Kategorie odpadu (O ; N ; O/N)	Název (zkráceně)	Množství [m3]	Způsob nakládání
17 05 04	O	Zemina a kamení	7,5	Skládkování

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná výstavba r. 2025-26

j) orientační náklady stavby.

800 000,-Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba a její umístění neklade nároky na urbanistické řešení.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba a její umístění neklade nároky na architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

Nová trasa veřejného osvětlení bude provedena kabely CYKY v PVC chráničkách uloženými ve výkopu 350x700mm v pískovém loži.

Svítidla budou umístěna na ocelových zinkovaných stožárech ve výšce 4,5m bez výložníku.

Betonové základy pro stožáry budou o rozměrech: 550x550x1200mm

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Projekt vzhledem ke svému rozsahu neřeší bezbariérové úpravy stavby. Stavba nebude užívána osobami sníženou schopností pohybu. Výkop pro kabel a základy stožárů bude ohraničen mobilními zábranami.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby budou dodržovány platné normy ČSN, zákony a vyhlášky.

Bezpečnostní pásma zde nejsou stanovena.

Bezpečnost obyvatel při užívání není ohrožena.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Nová trasa veřejného osvětlení bude provedena kabely CYKY v PVC chráničkách uloženými ve výkopu 350x700mm v pískovém loži.

Svítlidla budou umístěna na ocelových zinkovaných stožárech ve výšce 4,5m bez výložníku.

Betonové základy pro stožáry budou o rozměrech: 550x550x1200mm

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Napěťová soustava:

1 PEN AC 50 Hz, 230V/ TN-C, 3 PEN AC 50 Hz, 230V, 400V/ TN-C,

Stupeň dodávky elektřiny:

Stupeň zajištění dodávky elektřiny 3 dle ČSN 341610.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Základní ochrana (živých částí) – izolací a kryty nebo přepážkami dle ČSN 332000-4-41, ed.2, čl.412,

Ochrana při poruše (neživých částí) – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41, ed.2, čl.411.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Uvedená stavba nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není obsahem stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba nemá vliv na okolí.

Veškeré stavební a pomocné práce, zařízení staveniště, parkování strojů a skládky budou prováděny na pozemcích investora a Povodí Labe.

Okolní stavby a pozemky nebudou plánovanými pracemi dotčeny.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy:

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.

148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

Ochrana před prachem:

Stavbou nedojde ke zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů, kontaminace půdy ropnými látkami ze stavebních mechanismů:

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

Vizuální rušení stavbou:

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bez požadavku.

b) Ochrana před bludnými proudy

Bez požadavku.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Bez požadavku.

d) Ochrana před hlukem

Bez požadavku.

e) Protipovodňová opatření

Stavba se nachází v záplavovém území Q_{100} vodního toku Labe.

Realizace bude prováděna s ohledem na aktuální povodňovou situaci.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Bez vlivu.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Nový rozvod veřejného osvětlení bude napojen na stávající rozvod v místě světelného bodu č. PB01035 který se nachází na Labském nábřeží a v místě světelného bodu č. PB0678 na ulici Husova.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nový kabel VO bude veden ve výkopu 350x700mm. Délka podél cyklostezky cca 640m.

20ks základů pro stožár o rozměru 550x550x1200mm

Protlak pod komunikací délky 5m – 4ks

Instalovaný příkon nového osvětlení 0,5kW.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Řešení dopravy nebude stavbou měněno, objízdné trasy se nepředpokládají. Pěší stezky nebudou v průběhu stavby omezeny.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Viz. bod a)

c) Doprava v klidu

Bez návrhu.

B5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Po provedení výkopu pro položení kabelu bude provedena úprava dotčené vnější části. Nezpevněné plochy budou zarovnány do úrovně ohumusovány a zatravněny.

B6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Hluk:

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

Ovzduší, voda, odpady a půda: Bez vlivu.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V blízkosti stavby se nenachází chráněná území.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Rozsah stavby nevyžaduje závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nebylo vydáno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná pásma inženýrských sítí.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Staveniště vyznačeno ohraničeno oplocením (podél chodníků) nebo výstražnou páskou (volná prostranství), na vstupních dveřích přilehlých bytových domech bude vyznačeno upozornění na probíhající stavební práce nebo jiným způsobem a to tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků nebo kolemjdoucích osob. Všechna opatření musí být dostatečně viditelná v nočních hodinách i za snížené viditelnosti. Přechody přes chodníky překopem budou opatřeny přechodovou lávkou umožňující bezbariérový přístup.

V průběhu stavby budou dodrženy zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na stavbu je řešen z přilehlé veřejné komunikace. Osvětlení bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Ochrana okolí staveniště – bez požadavku

Asanace – bez požadavku

Demolice – bez požadavku

Kácení dřevin – bez požadavku, bude proveden ořez náletových dřevin v době vegetačního klidu.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Dočasné zábory na pozemku investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Výkopy budou opatřeny přechodovou lávkou, umožňující použití invalidních vozíků

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou z velké části prováděny ručně a ohledem na kořenový systém stávajících stromů.

Odpady ze stavby budou likvidovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, zákona č. 275/2002, vyhlášky 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů, vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity. Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady je možno předat k zneškodnění odborné firmě zajišťující komplexní servis.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci včetně odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Bez požadavku