



Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

(dále jen VZMR)

zadávaná na základě otevřené výzvy ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením § 31 zákona není zadávána v zadávacím řízení podle zákona. Při jejím zadávání je zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 odst. 1 až 3 zákona.

Zadávací dokumentace (ZD)

Dodatek č. 1: vysvětlení ZD

Skladovací kóje pro tříděný odpad

Zadavatel: Technické služby města Pelhřimov, p.o.,
Myslotínská 1740
39301 Pelhřimov
Zastoupené Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3e60fbdd-0706-4474-b0b9-2f7a74839ab7>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze zájemců o veřejnou zakázku podal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

V projektu je počítáno s lego kostkami, ale dle projektu je to provázané od základů až po vršek stěny, výztuží, což je nereálné, je to tedy bez provázání výztuže? Původně asi bylo navrženo ztracené bednění. Pokud tomu tak je, je potřeba změnit rozpočet, odebrat výztuž. Dále stěna z lego kostek dle PD se staví na podlahu, ale to je staticky také špatně a měla by začínat na základovém pasu – tudíž bude menší podlaha. Je tomu tak?

vyhlašuje zadavatel tento dodatek k zadávací dokumentaci dle vyjádření projektanta ze dne 19.11.2025:

Při návrhu konstrukce projekční kancelář uvažovala o systémovém řešení Bloc systém od konkrétního výrobce – společnost Leube Beton, s. r. o.

Uvnitř bloků jsou otvory pro osazení svorných tyčí pro sepnutí stěny při vyšší montážní výšce, otvory se následně zalijí betonem.

Návrh konstrukce provedl výrobce, kde řeší osazení bloků na podlahovou desku včetně provázání výztuže. Při použití tohoto systému je nutné dodržet zásady výrobce včetně osazení výztuží.

Montáž bloků na základové pasy je také možná, avšak dojde ke snížení světlé výšky kóji o tl. podlahové desky. Dle retenčních staveb výrobce jsou možné obě varianty osazení.

Výkres konstrukce od výrobce je možné dohledat na:

<https://www.leube.cz/rieder-bloc-system>.

V Pelhřimově dne: viz. podpis

Ing. Eva Hamrlová
ředitelka TSMP