



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
územní odbor Šumperk
dopravní inspektorát
787 90 Š u m p e r k

POS
PCR14ETRPO51413441



Č.j. KRPM-45923-1/ČJ-2019-140906

Šumperk 18. dubna 2019

Počet listů: 2

Zdeněk Vladyka
Na Honech I,5540
760 05 ZLÍN

„VIKÝŘOVICE, CHODNÍK NA UL. PETROVSKÁ, II. ETAPA“ - stanovisko DI PČR Šumperk

Policie České republiky, Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II. tříd a nižší kategorie na území okresu Šumperk, obdržel vaši žádost o stanovisko k sloučenému územnímu a stavebnímu řízení ve věci: „VIKÝŘOVICE, CHODNÍK NA UL. PETROVSKÁ, II. ETAPA“, k.ú. Vikýřovice, okres Šumperk.

Na podkladě vaší žádosti jsme tak posoudili předloženou projektovou dokumentaci a vydáváme toto stanovisko.

Policie České republiky, Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním sloučeného územního a stavebního řízení pro uvedenou stavbu. V rámci vydání dalších případných stanovisek z naší strany pro výše uvedenou stavbu, požadujeme splnění následujících podmínek:

- V rámci osvětlení dotčených ploch pozemních komunikací, požadujeme splnění požadavků, dle příslušných ČSN CEN TR/13201- 1,2,3,4 a TKP kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací.
- Při přizvání naší strany k případnému vydání stanoviska v rámci vydání kolaudačního souhlasu pro objekt stavby veřejného osvětlení dotčených ploch pozemních komunikací příslušným stavebním úřadem, požadujeme pro vydání tohoto souhlasu doložení splnění níže uvedených požadavků v souladu Technických kvalitativních podmínek č. 15 - Osvětlení pozemních komunikací + Dodatek č. 1 - Osvětlení pozemních komunikací vydaných MINISTERSTVEM DOPRAVY – Odboru pozemních komunikací spočívající v předložení dokladů o kvalitě a shodě zabudovaných výrobků podle čl. 15.2.1 této kapitoly TKP;

Havlíčková 8
787 90 Šumperk

www.policie.cz

Tel.: +420 974 779 258
Fax: +420 974 779 929
Email: su.di.ding@pcr.cz

s výsledky světelně-technického měření, včetně hodnot naměřených v jednotlivých kontrolních bodech, výpočtu sledovaných hodnot a jejich porovnání s hodnotami uvedenými podle výpočtů v dokumentaci stavby. Před měřením musí být nová osvětlovací soustava provozována minimálně 100 hodin (z důvodu zahoření světelných zdrojů), měření musí být provedeno podle ČSN EN 13201-4 přístroji s platnou kalibrací.

- c) Nejpozději v zákonné lhůtě před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme pro potřeby vydání našeho stanoviska ke stanovení místní úpravy provozu (umístění svislého a vodorovného dopravního značení), jakožto dotčeného orgánu státní správy , dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. *Zákona o provozu na pozemních komunikacích*, oslovit žádostí příslušný silniční správní úřad – odbor dopravy.

Vyřizuje: por. Bc. Michal Miterko, komisař DI



npor. Mgr. Pavel Keitzl
vedoucí oddělení DI
schváleno elektronicky

por. Bc. Michal MITERKO
Komisař 872 808