

Naše č. j.: MUSP 84051/2019
Naše sp. zn.: 59307/2019 VYS/HEUR

Odbor: odbor výstavby
Tel.: (+420) 583 388 111

Datum: 12.08.2019



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 03.06.2019 podal

Zdeněk Vladyka, IČO 76532232, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín 5

(dále jen "žadatel"), ve věci:

veřejné osvětlení ve Vikýřovicích
řešené v rámci stavby :
"Vikýřovice, chodníky na ul. Petrovské, II. etapa"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1548/3, 1568, 1641/2, 1670/1, 1670/2, 1670/6, 1670/7, 1671, 1712/3, 1712/4, 1712/5, 1712/7, 1712/10, 1712/11, 1712/12, 1712/15, 1712/17, 1712/25, 1712/42, 1712/48, 1712/49, 1712/50, 1712/51, 1712/52, 1712/53, 1713/3, 1714/1, 1714/2, 1715/37, 1892/2, 1892/8 v katastrálním území Vikýřovice, vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska souladu se stavebním řádem

přípustný.

Dotčený orgán pro uskutečnění záměru **nestanovuje podmínky.**

Popis záměru:

- Projekt řeší nové veřejného osvětlení podél nově budovaného chodníku pro pěší na ulici Petrovská v úseku od ulice Polní ke konci obce Vikýřovice směr Petrov nad Desnou. Nově bude v celém řešeném úseku s pravostranným chodníkem zřízeno osvětlení komunikace včetně osvětlení místa pro přecházení pro chodce. Stávající svítidla a nadzemní rozvody budou demontovány.
- Osvětlení je navrženo 27 silničními stožáry s rovným výložníkem (výška sv. bodu 6,0 m nad terénem) a úspornými silničními LED svítidly. Místa pro přecházení budou nasvětleny

asymetrickými svítidly pro osvětlení přechodů, výška sv. bodu 6,0m nad komunikací, jako stávající osvětlení v lokalitě. Celková délka rozvodů (délka trasy) bude 840 m. Rozvody VO budou provedeny zemním kabelem CYKY-J 4x16 (CYKY-J 4x10 pro stožáry nasvětlení přechodů) uloženém v celé délce v chráničce 63/52.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 03.06.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.


Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro územní a stavební řízení a DPS.

Stavební úřad posoudil záměr dle stavebního zákona a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a shledal, že obecná stavba, pro kterou měl vydat závazné stanovisko, je navržená v souladu s právními předpisy.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.



Ing. Helena Urbanová
referent oddělení územního rozhodování

Nedílná příloha:

1. Ověřená kopie výkresu „Katastrální situační výkres“ C 2
2. Vracíme dokumentaci

Obdrží:

Zdeněk Vladyka, Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín 5 + příloha 1 a 2
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1+ příloha 1

archiv+ příloha 1