



Dodatečné informace č. 5 ze dne 01.12.2023

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: Obec Petrovice
Sídlo: Petrovice 134, 679 02 Petrovice
IČ: 00636771
Zastoupený: Vladimír Paulík, starosta obce
Telefon: +420 723 868 805
E-mail: ou.petrovice@seznam.cz
Bankovní spojení: 1362252349/0800

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

ve věcech smluvních: Vladimír Paulík, starosta obce, 723 868 805, email: ou.petrovice@seznam.cz

Zástupce zadavatele:

Společnost pověřená činnostmi zadavatele:

Název společnosti: Dotace pro Vás s.r.o.

Sídlo: Svitavská 135, 679 21 Černá Hora

IČ: 08094462

E-mail: dotaceburgerova@gmail.com,

Kontaktní osoby: Ing. Dagmar Burgerová

Název veřejné zakázky

„Základní škola Petrovice“

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám č. 5 ze dne 28.11. 2023

„Dobrý den, prosím o vysvětlení ZD. Ve výpisu dveří jsou 4 ks protipožárních dveří D/104, D/108, D/208, D/313) . U zárubní v soupisu je montáž protipožárních zárubní v počtu 4 ks (pol. 148 soupisu prací) s odkazem na pol . 162 a 163 soupisu (dodávka zárubní). U pol. 162 je v soupisu prací požární odolnost uvedena, u položky 163 nikoliv. Prosíme o vysvětlení ZD.“

Obec Petrovice



Dodatečná informace č. 5 poskytnutá na základě žádosti o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám č. 5

Zadavatel k uvedenému dotazu poskytuje následující dodatečnou informaci:

„Dobrý den,

u položky č. 163 se jedná také o protipožární zárubeň ocelové YHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 .
Odpovídá to tomu také kódem RTS položky, bohužel při exportu soupisu „dle vyhlášky“ se to nepropsalo s označením EI, EW 30. Vznesu připomínku na f. RTS, ať si to v databázi opraví.“

Pokud by export nebyl „dle vyhlášky“, vizuálně by to vypadalo takto:

162	5533301136210	Zárubeň ocelová YHtm 100/2100/900 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000		0,00
		D/108 : 1		1,00000		
163	5533301136R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	3,00000		0,00
		D/104 : 1		1,00000		
		D/210 : 1		1,00000		
		D/313 : 1		1,00000		

Zadavatel **nebude** v souvislosti s odpovědí na dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 prodlužovat, v rámci veřejné zakázky pro zjednodušené podlimitní řízení, lhůtu pro podání nabídek, kdy zbývající lhůtu pro podání nabídky považuje za dostatečnou k zapracování uvedené změny a včasnému podání nabídky.

Za zadavatele