

Dodatečná informace č. 2

pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1. Název zakázky:	„Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově“
2. Identifikace zadavatele:	
Název zadavatele:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	00269247
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Pavel Louda, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Ivana Sedláková
Telefon, fax:	Tel: 495 703 945
E-mail:	sedlakova@novybydzov.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 a odst. 2 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu uchazeče:

Dotaz č. 1 ze dne 17. 5. 2016:

V položce č. 577135141 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl. 40mm š přes 3 m z modifikovaného Asfaltu je uveden asfalt modifikovaný a v technické zprávě a ve vzorovém řezu je uvedeno ACO 16+ což je asfalt nemodifikovaný. Která varianta platí?

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 17. 5. 2016:

Platí varianta použití modifikovaného asfaltu ACO 16+, protože software pro tvorbu soupisu prací s výkazem výměr neumožnil vložit znak „+“.

Dotaz č. 2 ze dne 17. 5. 2016:

V položce č. 577135141 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl. 40mm š přes 3 m z modifikovaného Asfaltu je uveden asfalt modifikovaný a v technické zprávě a ve vzorovém řezu je uvedeno ACO 16+ což je asfalt nemodifikovaný. Nešel by nahradit asfaltovou směsí ACO 11?

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 17. 5. 2016:

Dle projektové dokumentace je požadováno použití modifikovaného asfaltu ACO 16+.

Dotaz č. 3 ze dne 18. 5. 2016:

U části Cyklostezka je v rozpočtu uveden asfaltový koberec otevřený AKO 8 modifikovaný a v technické zprávě a řezu asfaltový beton ACO 8CH. Prosím o určení typu asfaltobetonu.

Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 18. 5. 2016:

Platí varianta použití ACO 8CH.

Dotaz č. 4 ze dne 18. 5. 2016:

Veřejná zakázka je vypsána jako zjednodušené podlimitní řízení. V článku 11.5. zadávací dokumentace požaduje zadavatel pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit:

- a. Seznam min. 3 obdobných stavebních prací za poslední tři roky, každá o objemu min. 4 500 000 Kč bez DPH. Ke každé předložené stavební práci požaduje zadavatel doložit osvědčení od objednatele o řádném plnění stavebních prací.*
- b. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč zabezpečuje. V případě, že uchazeč prokazuje vzdělání a odbornou kvalifikaci prostřednictvím osoby, požaduje zadavatel doložit do nabídky platný smluvní vztah s touto osobou – fotokopii platného smluvního vztahu.*

Dotaz: Lze prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v nabídce uchazeče (základních, profesních a technických) v souladu s § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění – tedy čestným prohlášením?

Odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 5. 2016:

Uchazeč ve své nabídce může prokázat technické kvalifikační předpoklady čestným prohlášením. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé:

1. zda v posledních 3 letech splnil alespoň 3 stavební práce každá o minimálním objemu 4 500 000, Kč bez DPH;
2. zda vzdělání a odbornou kvalifikaci bude prokazovat uchazeč, či zda vzdělání a odbornou kvalifikaci bude uchazeč prokazovat prostřednictvím osoby. Pokud bude uchazeč prokazovat vzdělání a odbornou kvalifikaci prostřednictvím osoby, předloží uchazeč v rámci nabídky platný smluvní vztah s touto osobou.

Pokud bude uchazeč prokazovat technické kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, je povinen předložit splnění technických kvalifikačních předpokladů v prosté fotokopii k podpisu smlouvy.

V Novém Bydžově dne 19. 5. 2016

**Město
NOVÝ BYDŽOV**
20



Mgr. Bohuslav Orel, místostarosta