

VÝKONOVÁ BILANCE ROZVADĚČE RM6.1 - KREMATORIUM STRAŠNICE**Příloha č.1 T.Z.**

P.č.	Název :	Jmenovitý výkon (kW) :	Poznámka	
1	Chlazení mrazícího boxu (01.01 OAC)	1,5		
2	Chlazení mrazícího boxu (02.01 OAC)	5,1		
3	Chlazení mrazícího boxu (03.01 OAC)	5,1		
4	Osvětlení kobek	0,9		
5	Osvětlení chodby	0,7		
Celkem soudobý výkon Ps :			13,3 kW	
Výpočtový proud Iv :			20,21 A	
Navrhovaná hodnota hlavního jističe v RS6 :			3x32 A	
Navrhovaný průřez kabelu z RS6 do RM6.1 :			CYKY 5x10mm²	