


AKCE	OBJEDNATEL	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské nám. 10, Praha 1					
	INVESTOR	Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pobřežní 72, Praha 8					
	STAVBA	VÝMĚNA CHLADÍCIHO ZAŘÍZENÍ KREMATORIUM STRAŠNICE					
	OBJEKT						
	MÍSTO	p.č.4018/1 a 4018/3 k.ú.Vinohrady	STUPEŇ	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE			
	KRAJ	Praha 10, Vinohradská ul. č.p.2254	ZAK. ČÍSLO	2016–013			
ZPRACOVATEL	 C.H.S. Praha s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST		Osadní 12, 170 00 Praha 7 tel. 773656275, fax 220510048 e-mail: projekce@chspraha.cz				
	VED.PROJ.	ING. ARCH. SIXTA		OBSAH SCHÉMA ROZVADĚČŮ			
	PROJEKTANT	DAVID PRACHAŘ					
	PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
	DATUM	03/2016		PARÉ	FORMÁTY 6 x A4	REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU EL/04
	MĚŘÍTKO	—					

POHLED NA ROZVADĚČ RM6.1



Rozvodnice nástěnná oceloplechová např. M2000, typ: 2A-12, 84 modulů

Výrobce : SCHRACK

Krytí : IP30



Rozměry : 560/610/210 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S


Ochrana před nebezp. dotykem : samočinným odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RM6.1

W0:L1,L2,L3 – 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S




ROZVADĚČ RM6.1



S2 OSVĚTLENÍ
(m.č.017, 018)

TLAČÍTKA

POHLED NA ROZVADĚČ RS6



Rozvodnice nástěnná oceloplechová

Výrobce :

Krytí :

Rozměry :


Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : samočinným odpojením od zdroje

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RS6

STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ RS6

W0:L1,L2,L3 – 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S



ROZVADEČ RM6.1
EH4 VENKOVNÍ JEDNOTKA
zof.č. 04.01 OAC

V6 ROZVADEČ VÝPARNÍKU
zof.č. 04.02 (m.č.024)