



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

společný zadavatel:

zástupce sdružení zadavatelů

Zadavatel č.1: OBEC MALŠOVICE

Sídlem: Malšovice 6, 405 02 Děčín

Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce

IČ: 00261548

Zadavatel č.2: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Zastoupený: Ing. Libor Tačner, ředitel společnosti

IČ: 00080837

Zadavatel č.3: Severočeská vodárenská společnost a.s.,

Sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

IČ: 49099469

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

NÁZEV ZAKÁZKY:

Malšovice – rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Úplné znění 6. dotazu:

Měli bychom dotaz k asf. povrchům - ve VV jsou plochy, které působí jako by se komunikace měla realizovat celá (např. ACO - celkem cca 4600m²). Ve výkresu C.2 jsou ale znázorněny pouze nové povrchy "nad rýhou". Tomu by odpovídaly i položky na řezání a zálivky, i svislé řezy. Nejedná se o rozpor mezi VV a PD?

Odpověď zadavatele na 6. dotaz

Na základě dohody všech zadavatelů o tom, že po dokončení všech dílčích plnění bude provedena oprava celé šířky komunikace v dotčeném rozsahu, je ve výkazu výměr uveden rozsah výměr pro opravu celé šířky komunikace. Účastníci vypracují nabídkovou cenu dle výměr tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, byla doručena po termínu stanoveném v § 98 odst. 3 zákona, zadavatel poskytuje vysvětlení s tím, že nemusí dodržet lhůty uvedené v § 98 odst. 1 zákona dle ust. v § 98 odst. 3 zákona

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele.

Malšovice, dne 24. 2. 2021

.....
Jiří Krpálek, starosta obce