

Vysvětlení, úprava nebo doplnění zadávací dokumentace č. 32-33

veřejné zakázky s názvem

„Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2“

evidenční číslo: Z2018-007573

Zadavatel:

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

IČO: 26392054

se sídlem Plzeň, Skvrňany, Teslova 1202/3, PSČ 301 00

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:

ICT Kabelovod a kabelová komora

Dovolujeme se dotázat, zda má být součástí předmětu plnění díla a tedy i součástí cenové nabídky realizace „ICT – nového kabelovodu“ a „ICT – kabelové komory“ (viz. Koordinanční situační výkres), které jsou napojeny na stávající síť, ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr a zároveň k této části není uvedena podrobnější projektová dokumentace. Dovolujeme si požádat o prověření a případné doplnění chybějících položek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Ano, má. Vše je uvedeno v projektové dokumentaci - Slaboproud a ve výkazu výměr v listu Slaboproud ICT, AV, položky č. 256-295.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 33:

RAV8601 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Mezi tepelnou izolací a PVC fólií dochází k chemické kolizi a dle našeho názoru je nezbytná separace mezi těmito vrstvami, která není obsažena ve výkazu výměr. Dovolujeme si požádat o prověření a případné doplnění chybějících položek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Do skladeb byla doplněna geotextilie a v soupisu prací byla upravena položka číslo 190.

Změna zadávací dokumentace

Revize č. 1 přílohy č. 1, konkrétně její části - 6. Řez A, 7. Řez B a Revize 9 přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. soupisu prací, se provádí z důvodu shora uvedených změn na základě podaného vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení zadávací lhůty, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 02.05.2018