

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 07. 05. 2018 dle bodu 5.2.1 až 5.2.3 zadávací dokumentace „Výměna stoupacích vedení BD Rýmařovská 475“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 03. 05. 2018, tj. **po termínu** stanoveném v zadávací dokumentaci, zadavatel **Městská část Praha 18** zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu s bodem 5.2.2 zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

V kapitole 2.5. „Realizace prací odstranění stoupacích rozvodů obsahujících materiály s obsahem azbestu v bytovém domě“ jsou schémata kontrolovaných pásem pro jednotlivé typy bytových jader (A, B, C, D a E). Uváděné kontrolované pásma mají pouze pracovní část a jednu dekontaminační komoru. V zákoně 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví je, ale uváděno, že součástí kontrolovaného pásma je hygienická smyčka se špinavou šatnou, místem hygienické očisty a čistou šatnou pro dekontaminaci pracovníků a pro dekontaminaci materiálu je materiálová dekontaminační propust'. V realizačním projektu odstranění azbestu Letňany – Rýmařovská 475 je ke kontrolovanému pásmu přiřazena pouze jednokomorová dekontaminační komora a materiálová propust' není uvedena.

Dotaz: bude kontrolované pásmo při demontáži každého typového jádra mít pouze dekontaminační komoru bez hygienické smyčky a materiálové propusti, nebo je to chyba v projektu a hygienická smyčka a materiálová propust' se bude muset vybudovat? Varianta s hygienickou smyčkou a materiálovou propustí je časově i finančně výrazně náročnější.

Vysvětlení ZD č. 1:

Uvedené schéma kontrolovaného pásma s jednou dekontaminační komorou pro dekontaminaci osob i materiálu je vzhledem k podmínkám správné. Při odstraňování azbestových materiálů v bytových jednotkách z důvodu nedostatku prostoru je možné vybudování pouze jedné komory, která je společná s personální i materiálovou dekontaminací. Tento způsob byl konzultován a odsouhlasen s místně příslušnou hygienickou stanicí. Účinnost dekontaminace byla již v minulosti prověřena a potvrzena provedením kontrolního měření ovzduší na přítomnost respirabilních azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří při provádění prací obdobného charakteru za stejných podmínek prací.

Zároveň zadavatel **Městská část Praha 18** poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

Změna bodu 6.3 a navazujících v Podrobných podmínkách výše uvedené veřejné zakázky:

Bod 6.3 Lhůta pro podání nabídky:

Původní text:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 05. 2018 v 11:30 hod.**

Nový text:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 05. 2018 v 11:30 hod.**

Bod 6.6 Termín otevírání nabídek:

Původní text:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **10. 05. 2018 v 11:40 hod.**

Nový text:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **17. 05. 2018 v 11:40 hod.**

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny údaje a informace obsažené v tomto vysvětlení v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD): **17. 05. 2018 v 11:30 hod.**

Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6ZD): **17. 05. 2018 v 11:40 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

v.z. Mgr. Helena Batiňová

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností