

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Koněšín – lokalita Za nádrží, dopravní a technická infrastruktura
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Koněšín
Sídlo:	Koněšín 145, 675 02 Koněšín
IČO:	003 77 732
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V soupisu prací SO 03 – Kanalizace dešťová D1, díl. 8 – Trubní vedení, pol. 31 - je montáž potrubí DN 200 mm. Materiálová položka č. 39 – uvedeno potrubí DN 300 mm. To samé na kanalizaci D2. Prosíme o zvážení, zda opravit soupis prací.

ODPOVĚĎ 1

Popis citovaných položek byl opraven v soupisu prací.

DOTAZ 2

SO 03 – Kanalizace dešťová D1, díl. 8 – Trubní vedení, pol. č. 39 – je uvedeno potrubí z materiálu PVC-U. V projektové dokumentaci je uvedeno potrubí z materiálu PP SN12. Prosíme o vysvětlení, z čeho vycházet.

ODPOVĚĎ 2

Popis položky byl opraven v soupisu prací, a to v rámci D1 i D2.

DOTAZ 3

SO 03 – Kanalizační přípojky, díl. 8 – Trubní vedení, pol. č. 29 – dodání a montáž potrubí z trub kameninových. V projektové dokumentaci je uvedeno potrubí z materiálu PP SN12. Prosíme o vysvětlení, z čeho vycházet.

ODPOVĚĎ 3

Opraven popis položky a současně byla položka rozdělena samostatně na dodávku a montáž potrubí.

DOTAZ 4

SO 03 – Přípojky splaškové kanalizace, díl. 8 – Trubní vedení, pol. č. 29 – dodání a montáž potrubí z trub kameninových. V projektové dokumentaci je uvedeno potrubí z materiálu PP SN12. Prosíme o vysvětlení, z čeho vycházet.

ODPOVĚĎ 4

Položka byla odstraněna a zůstaly zde jen položky pro dodávku a montáž potrubí z plastu, v souladu s PD

DOTAZ 5

SO 04 – Vodovod, pol. č. 49 – Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky: Prosíme o vysvětlení této položky.

ODPOVĚĎ 5

Položka byla odstraněna.

INFORMACE I

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi předkládá v rámci tohoto vysvětlení nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro obě části (obec a VAK).

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 5. 2025 v 8.30 hod.**

Přílohy:

Soupis prací - Konesin lokalita Za nadrazim - cast OBEC_vys1

Soupis prací - Konesin lokalita Za nadrazim - cast VAK_vys1

Za zadavatele: