



DVEŘE VNĚJŠÍ

Č.	DW-01
Popis	
Ks	1
Umístění	Exteriér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	1 100
výška otvoru [mm]	2 550
S [m2]	1,80
Popis	Vnější ocelové dveře s přerušením tepelného mostu
Material	
Křídlo dveří	Plně zateplené křídlo. Vnější plášť ocelový hladký plech, vnitřní struktra z ocelových výlisků
Zasklení	Ug max. 1,0
Zaruben - ram	Rámová ocelová zárubeň zateplená
U [W/m2K]	1,6
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	pozink + prášková barva 7016
Kování	INT: paniková klika / EXT koule
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☒
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodiny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou p.č. 816/1, 816/11; p.č.st. 331; k.ú. Rokytnice nad Rokytnou [740993]	Ing. Jaroslav Krejska	Výpis dveří vnějších	D.1.1.10.2.1	29.12.2024		
Projekt	Vypracoval	Výkres	Č. Výkresu:	Datum	Revize:	Paré

DVEŘE VNĚJŠÍ

Č.	DW-31
Popis	
Ks	1
Umístění	Exteriér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	1 000
výška otvoru [mm]	2 550
S [m2]	1,60
Popis	Vnější hliníkové dveře s přerušením tepelného mostu
Material	
Kridlo dveri	
Zasklení	BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO (EN 356) Ug max = 1,1
Zaruben - ram	
U [W/m2K]	1,6
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	LAK RAL 7016 STRUKTURA (BUDE VZORKOVÁNO)
Kování	INT: paniková klika / EXT koule
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☐
Okop vně	☐
Práh	☒
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☐
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	Zasklení může začínat až ve výšce 400 mm a více nad úrovní podlahy, případně musí být sklo opatřeno zábranou proti proražení. Zasklení musí být kontrastně označeno dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou p.č. 816/1, 816/11; p.č.st. 331; k.ú. Rokytnice nad Rokytnou [740993]	Ing. Jaroslav Krejska	Výpis dveří vnějších	D.1.1.10.2.2	29.12.2024		
Projekt	Vypracoval	Výkres	Č. Výkresu:	Datum	Revize:	Paré