

ROZVOD Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ - spojované polyfúzním svařováním
ROZVOD POŽÁRNÍHO VODOVODU Z POZINKOVANÉHO POTRUBÍ -
 spojované závitovými spoji

- TUV**

- o objemu 300 l, stacionární, připojení G 1", příruba revizního otvoru se třemi otvory, topná jednotka 3x2,2 kW

WC

Použit montážní prvek do masivní zděné konstrukce, horní hrana mísy osazena 400 mm od čisté podlahy. Napojení přes rohový ventil (součást montážního rámu)

U

Horní hrana umyvadla osazena 850 mm od čisté podlahy
Stojánková páková baterie s napojením přes rohový ventil 1/2" s
filtrem (výška 600mm)

D

Stojánková páková dřezová baterie s napojením přes rohový ventil 1/2" s filtrem (výška 600mm)

AP

Napojení přes pračkový rohový ventil 1/2" (výška 600mm)

SP

Bez napojení

P

Automatické splachovací zařízení, napojení přes rohový ventil 1/2" s filtrem
(výška 600mm)

S

3x nástěnná sprchová baterie se sprchovou růžicí a kovovou hadicí
(výška 1200mm)

KK

Závitový přímý, plnopřutokový, páka

ZK

Mosaz, PN 4, 150 °C, vnitřní - vnitřní závit

ZKK

S hadicovou vývodkou

VKK

S hadicovou vývodkou a zátkou

VNV

pro tl. zdiva 20 - 50 cm, 1/2" (výška 1000 mm)

EN

Expanzní tlaková membránová nádoba o objemu 18 l,
přetlak 10 bar/70°C, pro pitnou vodu (ohřev TUV), příp. G 3/4"

TSV

TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
20-55°C, KVS 4,5 m³/h, příp. G 1", vnější závit

POV

POJISTNÝ VENTIL PRO TEPLOU VODU -
PN16, 6 bar, 1/2"

PH

Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m

M

Rozsah 0-10 bar, spodní připojení M20x1,5 mm, max 200 °C

- 1) Potrubí bude vedeno ve skladbě podlahové KCE, v úrovni vrstvy tep. izolace
- 2) Potrubí vedené v podlaže izolovat izolací s tloušťkou stěny 10 mm pro studenou vodu, tl. 20 mm pro teplou vodu. Potrubí vedené v drážce ve zdivu izolovat izolací s tloušťkou stěny 10 mm.
- 3) Trasa vodovodu vedeného v podlaže ke stoupacímu potrubí St.1 je orientační, přesnou polohu nutno ověřit při realizaci.
- 4) Při výskytu nezjištěných podzemních sítí nutno kontaktovat projektanta.

VYPRACOVAL		Luboš Hotový	Luboš Hotový projektová činnost ve výstavbě, Tel: 739 021 491 IČ: 04859316	
ZODP. PROJEKTANT		Ing. Jaroslav Krejska		
INVESTOR	Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25		DATUM	PARÉ
MÍSTO STAVBY	k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 816/1; 816/11; p.č.st. 331		01/2025	
AKCE Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou ČÁST: SO-01, SO-02_D1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÁ INSTALACE Název výkresu VNITŘNÍ VODOVOD - půdorys 1.NP			ČÍSLO ZAKÁZKY	--/2020
			FORMÁT	2xA4
			PROJEKT PRO	DPS
			MĚŘÍTKO	1:100
			ČÍSLO VÝKRESU	4-ZTI