



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-76324-1/ČJ-2020-161006

Třebíč 13. srpna 2020

Počet stran: 2

Petr Novák
Třeбенice 44
675 52 Třeбенice**Akce " přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytnou" - stanovisko**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Krejska, datum: 07/2020, k výše uvedené akci dle 10 odst. 4 písm. a, b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

1) souhlasné stanovisko pro územní a stavební řízení**2) souhlasné závazné stanovisko s připojením**

za splnění následujících předpokladů:

- **rozhledová pole musí být prosty překážek výhledu** (viz. ČSN 736102/Z1 čl. 5.2.9.1.6)
- stromy a keře ve výhledu musí být odstraněny
- sjezd bude od účelové komunikace jasně oddělen viditelnou linií, např. sklopenou obrubou či silniční přídlažbou.
- SDZ B 28 nahradit VDZ V 12b, případně užít kombinaci těchto DZ (z důvodu užití veg. dlažby)
- vnitřní okraj nároží v místě připojení sjezdu musí umožnit bezpečné zařazení vyjíždějícího vozidla do příslušného jízdního pruhu
- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133

Bráfova třída 1247/11
674 01 TřebíčTel.: 974277268
Fax:
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: x9nhptc

por. Mgr. Jakub Šerák
komisař

npor. Bc. Jiří Plaček
vedoucí oddělení