

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Vodojem Hostín-stavební úpravy“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn. p. př. (dále jen: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.1 - ze dne 9. 1. 2015

Vážení zájemci,
na základě podání žádostí zájemců o zodpovězení jejich dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz zájemce a odpověď zadavatele č.1:

V technické zprávě a ve výkazu výměr je specifikován sanační materiál technologií Vandex. Musíme tento materiál dodržet nebo můžeme použít i jiné sanační technologie, které mají atesty na styk s pitnou vodou?

Uchazeč je v tomto případě oprávněn do nabídky v souladu s technicko-jakostním vymezením postupu stavebních prací a dodávaných výrobků v projektové dokumentaci využít jinou technologii při dodržení požadovaných vlastností a technicko-jakostních parametrů. Tímto způsobem zadavatel vymezil požadovaný standard kvality dodávaných výrobků a použitých technologických postupů, v žádném případě tento výrobek zadavatel neupřednostňuje před ostatními srovnatelnými výrobky či technologiemi.

Uchazeč se řídí dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci v bodě 5.2.:
Jestliže se v zadávací dokumentaci případně, výjimečně a ojedinele objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné úrovni nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce za položkové rozpočty a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou stejné technické a kvalitativní úrovně nebo lepší. Uchazeč toto prokáže formou porovnání jakostních, technických a dalších parametrů (např. životnost, užité vlastnosti atd.) mezi materiály či výrobky uvedenými v ZD a jím navrženými včetně souladu s platnou legislativou a normami ČR a EU, formou prohlášení o shodě či prohlášením uchazeče, že tyto materiály či výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné s předepsanými. K těmto použitým výrobkům budou doloženy katalogové či technické listy výrobce popisující a prokazující požadované vlastnosti na výrobek.

Pokud by uchazeč takto neučinil, může být toto zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude dále postupováno dle § 76, odst. (1) a následně dle odst. (6) zákona.

V této souvislosti zadavatel rovněž upozorňuje uchazeče také na věcnou a účelovou provázanost využití jím využitých a navržených výrobků na sanaci konstrukcí s obchodními podmínkami této veřejné zakázky, zejména pak s článkem 9-Záruka za jakost díla konceptu návrhu smlouvy o dílo a rovněž s dílčím hodnotícím kritériem této veřejné zakázky č.2, jímž je: “doba záruky na sanační práce v měsících”.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele č.2:**

Chápeme správně, že položkově budeme odevzdávat pouze přílohu "Vodojem Hostín - stavební úpravy_výkaz výměr.xls"? Specifikace pokládáme za podklad k ocenění tzn. specifikace nebudou přílohou odevzdané nabídky.

Ano, uchazeč oceňuje jen přiložený výkaz výměr ve všech položkách. Specifikace slouží jako podklad k ocenění přiloženého výkazu výměr.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele č.3:**

Je možné využít pozemky ve vlastnictví zadavatele pro zařízení staveniště a lze se zde napojit na elektro a vodovod?

Zadavatel v součinnosti s provozovatelem vyhradí prostor pro zřízení staveniště a umožní napojení na elektrickou energii a vodu.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele č.4:**

Byly provedeny sondy na vodotěsnou izolaci stropu akumulací?

Ne, sondy na vodotěsnou izolaci stropu akumulace nebyly provedeny.

V Kutné Hoře dne 9. 1. 2015.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele