

OK - Půdorys +33,700
1:100

POZNÁMKY:

- PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BYT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ S235JR
POROROŠTY S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY S320GD
ŠROUBY 10.9
TRÍDA PROVEDENÍ EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

K PROJEDNÁNÍ

PROJEKTANT: CONTRUSS STRUCTURAL ENGINEERING s.r.o.		Contruss engineering s.r.o., Jankovcova 938, 170 00 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolpasky@contruss.cz	
AFRY Magistrá 1275/13 140 00 Praha 4, Michle		AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21		NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA SO 201 KOTELNA K20	
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP		OK - Půdorys +33,700	
DATUM: 28.04.23		VYPRACOVAL: ING. A.Tretjakov	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškář
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-212	LIST: 1