

1. PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
2. TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
3. TENTO VÝKRES NENAHRADŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
4. VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZÍMNÍ NÁTĚREM.

NOSNÉ KONSTRUKCE	S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ	S235JR
POROROŠTY	S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY	S320GD
ŠROUBY	10.9
TŘÍDA PŘEVODNÍ	EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

POKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

PROJEKTANT:  CONTRUSS s.r.o. PRŮJEDNA A STAVEBNÍ ÚSTŘEDÍ		Contruss engineering s.r.o. Janáčkova 938, 170 50 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolpasky@contruss.cz	
 AFRY a.s. spol. s r.o. Magistrát 1275/13 140 00 Praha 4, Michle ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404721		NÁZEV: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO UDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONCEPČNÍ SCHEMA SO 201 KOTELNA K20 OK – ŘEZ B-B	
ŠÍŘKA: DOKUMENTACE, DSP	DATUM: 28.04.23	VYPRACOVANÉ: ING. A. Třetjakov	KONTROLNÍ A ZODPOVÍ: ING. F. Došek ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404721-DS201-218
		MĚŘITELNOST: 1:100 PŮVODNÍ: 1:1x4A ŘEŠENÍ: a	LST: