

PODLAŽÍ +23,60m

č. objektu	Č. místnosti	Vypočet osvětlení	Místnost	Hladina osvětlení
SO201	101	1.1	Kotelna K20 +0,0m	100 lx
SO201	201	1.2	Kotelna K20 +6,75m	100 lx
SO201	301	1.3	Kotelna K20 +11,2m	100 lx
SO201	401	1.4	Kotelna K20 +18,0m	100 lx
SO201	501	1.5	Kotelna K20 +23,6m	100 lx
SO201	601	1.6	Kotelna K20 +28,0m	100 lx
SO201	701	1.7	Kotelna K20 +33,7m	100 lx
SO201	801	1.8	Kotelna K20 +38,8m	100 lx
SO202	103	1.1	Partie za kotlem K 20 - čistění spalin	100 lx
SO202	104	2.1	kompresorovna	200 lx
SO202	105	2.2	Místnost FM	200 lx
SO202	102	2.3	trafostance	200 lx
SO202	204	3.1	Hlavní technická místnost	200 lx
SO202	203	3.2	Střecha kompresorovny	100 lx
SO202	205	3.3	Rozvodna NN	200 lx
SO202	202	3.4	Plošina +6,75m	100 lx
SO202	303	4.1	Rozvodna ASR +11,2m	200 lx
SO202	302	4.2	Plošina +11,2m	100 lx
SO202	401	5.1	Plošina +18m	100 lx
SO202	501	6.1	Plošina +23,6m	100 lx
SO202	801	7.1	Plošina +38,6m	100 lx

LEGENDA

EL		PRIMA LED 1.5ft VP 8000/840
NO		světlo PALAS-LED-W2-CB, IP65
XSA		zásuvková skříň 1x16 A / 400V AC; 2x16A / 230V AC; IP54

— KABELY PRO STAVEBNÍ INSTALACI

POSPOJENÍ PROVEDENO VODIČEM CY6mm² NA EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICI "HOP".

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 400V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM A
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI**

KOTEL 80t/h ŠKODA ENERGO

 AFRY a.s. PRÁVA Magistři 1275/13 146 00 Praha 4, Michle ZNAŠKOVÉ ČÍSLO: 04047121	ANO: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLÁDA BOLESLAV DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			MĚŘÍTKO: 1:100
	PRÁVO: SO201 a 202 KOTELNA K20 a ČIŠTĚNÍ SPALIN D.1.4 Stavební elektroinstalace			POČET A4: 8
	Dispozice osvětlení a zásuvkových okruhů +23,6m			REVIZE: 0
	STUPĚŇ: DOKUMENTACE DSP – ZADÁNÍ DATUM: 07/2023	VYPRACOVAN: HOMOLA	KONTROLOVAN: A ZODPOVÍDÁ: ARCHIM 04047121 – DS201 – 411	LIST: