



„Vysvětlení zadávací dokumentace č.1“

Zadavatel

Název: statutární město Brno, MČ Brno-Jundrov
Sídlo: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 449 92 785
zastoupený: Ivana Fajnorová – starostka MČ Brno-Jundrov

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov

Druh Veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce
Dělení Veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu obdrželo dne 30.11.2020 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele:

- 1. V položkovém rozpočtu je uvedena položka č. 11 s názvem Řezání konstrukcí šířka 300 mm, hroty nerez ve dvou řadách, techn. specifikace dle výpisu klemp. výrobků, D+M, prosím o upřesnění této položky (kotvení, detaily apod.)*
- 2. V položkovém rozpočtu je uvedena položka č. 92 s názvem Ocelový stožár antény pr. 60 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kotvení a povch. Úpravy, prosím o upřesnění této položky (kotvení, detaily, hmotnost prvku apod.)*

Odpověď zadavatele:

- 1. Dle výpisu klempířských prvků viz níže je zřejmé, že se jedná o ochranné hroty proti holubům. Kotvení k podkladu bude systémové tj. lepením, dle technologického postupu vybraného výrobce. Jedná o kompletní dodávku + montáž, včetně přípravy podkladu.*
- 2. Jedná se o výměnu stávajícího anténního stožáru, včetně kotvení - viz foto. Hmotnost prvku je cca 30 kg. Kotvení musí zajistit stabilitu a mechanickou odolnost stožáru. Pro představu připojujeme odkaz na webové stránky možných řešení - <https://www.antena.cz/stozary-a-kotveni-c108/> . Přesné řešení bude součástí dílenské dokumentace GD.*





V Brně dne 1.12.2020

Ivana Fajnorová
starostka MČ Brno-Jundrov

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
637 00 Brno, Veslařská 56