

13.9.2017

ÚDAJE K OPRAVÁM POTRUBÍ ÚT A TV PRO VS 11 MOST

Příloha č.6

	Před realizací *					Po realizaci					
	Dimenze	Délka (m)	Uložení uvnitř	Uložení vně	Materiál	Dimenze	Délka (m)	Uložení uvnitř	Uložení vně	Materiál	Tl. izolace (mm)
UT	DN100	70	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	DN100	70	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-ocel, (izol-ocel)	60
	DN80	80	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	DN80	80	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-ocel, (izol-ocel)	60
UTV	DN100	70	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	DN100	70	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-ocel, (izol-ocel)	60
	DN80	80	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	DN80	80	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-ocel, (izol-ocel)	60
TV	DN80	81	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	d75	81	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-plast, (izol-PPR)	40
	DN80	74	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	d63	74	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-plast, (izol-PPR)	40
TVC	DN50	81	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	d63	81	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-plast, (izol-PPR)	40
	DN50	74	ve sklepě stavby	neprůlezný / průlezný TK	ocel	d50	74	(ve sklepě stavby)	v zemi	předizol-plast, (izol-PPR)	40

* - informativní údaje - rekognoskace, zaměření a zakreslení skutečného stavu původních potrubních rozvodů nebylo předmětem řešení

TK - topný kanál