

akce:		MULTIFUNKČNÍ DŮM - STRAČOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76		č.zak.:	Z21009
investor:	Obec Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov	proj. části:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057		
Místo stavby:	Stračov; parc. č. 67, 75/1, 75/3, 76; k.ú. Stračov [755770]	zodp. proj.:	Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Josef Zuček, Karel Sommer Karel Sommer		

ČÁST PD: D.1.4.d Silnoproudá a slaboproudá instalace				označ.: D.1.4.d_10	
VÝKRES: Schéma rozvaděče R4	měřitko:	stupeň PD: DPS	datum: 02 - 2021		








Rozváděč R4

48 modulů (2x24)

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3



m	
CYKY 5x10	
Pi =	kW

m	
CYKY 3Jx1,5	
Pi =	kW

m	
CYKY 3Jx2,5	
Pi =	kW

m	
CYKY 3Jx2,5	
Pi =	kW

m	
Napájení RACK rozavděč	
CYKY 3Jx2,5	
Pi =	kW

m	
CYKY 5x4	
Pi =	kW

m	
CYKY 5x4	
Pi =	kW

m	
CYKY 5x4	
Pi =	kW

m	
CYKY 3Jx2,5	
Pi =	kW

rozváděč
RH

obv.č.S1
OSV

zdsuvky
obv.č.Z1
Zds

zdsuvky
obv.č.Z2
Zds

zdsuvky
RACK

obv.č.RG1
RG-1

obv.č.RG2
RG-2

obv.č.RG3
RG-3

obv.č.V1
Vývod